

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor krajský stavební úřad
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 43096/2024

Sp. zn.: S - JMK 156770/2020 OÚPSŘ

Brno 15.03.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor krajský stavební úřad (do 31.12.2023 odbor územního plánování a stavebního řádu - dále jen „KrÚ“ či „stavební úřad“) jako příslušný správní orgán ve smyslu § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve spojení s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení podle § 84 až § 90 stavebního zákona posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa“, kterou dne 11.11.2020 podala společnost Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003, 110 00 Praha, zastoupená na základě plné moci společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, kterou zastupuje společnost Exprojekt s.r.o., IČO 29285801, Heršpická 758/13, 619 00 Brno.

KrÚ na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

I.

podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává

rozhodnutí o umístění stavby**„Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa“,**

železniční stanice Kyjov (k.ú. Kyjov a Nětčice u Kyjova), traťový úsek Kyjov-Nemotice a Kyjov-Vlkoš (k.ú. Boršov u Kyjova, Bohuslavice u Kyjova, Snovídky a Nemotice), jejímž předmětem je rekonstrukce stávající železniční stanice Kyjov a elektrizace včetně souvisejících prací na dotčené technické infrastruktuře na pozemcích:

parc. č. 188/1 (ostatní plocha) v k.ú. Bohuslavice u Kyjova,

st. p. 437 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 471/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 471/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1065/7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2244 (zastavěná plocha a nádvoří),

st. p. 4229 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4314 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2470/1 (ostatní plocha), parc. č. 3040/1 (ostatní plocha), parc. č. 3040/3 (ostatní plocha), parc. č. 3040/12 (ostatní plocha), parc. č. 3040/14 (ostatní plocha), parc. č. 3040/15 (ostatní plocha), parc. č. 3040/17 (ostatní plocha), parc. č. 3040/18 (ostatní plocha), parc. č. 3040/26 (ostatní plocha), parc. č. 3040/29 (ostatní plocha), parc. č. 3040/38 (ostatní plocha), parc. č. 3040/39 (ostatní plocha), parc. č. 3040/40 (ostatní plocha), parc. č. 3040/42 (ostatní plocha), parc. č. 3040/43 (ostatní plocha), parc. č. 4071/1 (ostatní plocha), parc. č. 4168/1 (ostatní plocha), parc. č. 4168/3 (ostatní plocha), parc. č. 4198/1 (ostatní plocha), parc. č. 4337 (ostatní plocha), parc. č. 4338 (ostatní plocha) v k.ú. Kyjov

st. p. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 252 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 145/6 (ostatní plocha), parc. č. 156/8 (ostatní plocha), parc. č. 156/14 (ostatní plocha), parc. č. 156/15 (ostatní plocha), parc. č. 156/16 (ostatní plocha), parc. č. 156/17 (ostatní plocha), parc. č. 156/18 (ostatní plocha), parc. č. 156/19 (ostatní plocha), parc. č. 156/20 (ostatní plocha), parc. č. 156/21 (ostatní plocha), parc. č. 156/66 (ostatní plocha), parc. č. 156/67 (ostatní plocha), parc. č. 156/69 (ostatní plocha), parc. č. 161/49 (ostatní plocha), parc. č. 841/3 (ostatní plocha), parc. č. 841/14 (ostatní plocha), parc. č. 841/32 (ostatní plocha), parc. č. 850/2 (vodní plocha), parc. č. 850/4 (vodní plocha), parc. č. 896/2 (ostatní plocha), parc. č. 1017/1 (ostatní plocha), parc. č. 1017/2 (ostatní plocha), parc. č. 1017/3 (ostatní plocha), parc. č. 1017/5 (ostatní plocha), parc. č. 1017/6 (ostatní plocha), parc. č. 1017/7 (ostatní plocha), parc. č. 1017/8 (ostatní plocha), parc. č. 1017/11 (ostatní plocha), parc. č. 1017/12 (ostatní plocha), parc. č. 1017/13 (ostatní plocha), parc. č. 1017/14 (ostatní plocha), parc. č. 1017/15 (ostatní plocha), parc. č. 1017/16 (ostatní plocha), parc. č. 1017/27 (ostatní plocha), parc. č. 1017/28 (ostatní plocha), parc. č. 1017/29 (ostatní plocha), parc. č. 1017/30 (ostatní plocha), parc. č. 1017/31 (ostatní plocha), parc. č. 1017/32 (ostatní plocha), parc. č. 1017/33 (ostatní plocha), parc. č. 1017/45 (ostatní plocha), parc. č. 1017/95 (ostatní plocha) v k.ú. Nětčice u Kyjova

parc. č. 793 (ostatní plocha) v k.ú. Boršov u Kyjova

st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1558/3 (vodní plocha), parc. č. 1558/7 (ostatní plocha), parc. č. 1558/8 (ostatní plocha), parc. č. 1558/17 (ostatní plocha) v k.ú. Nemotice

a parc. č. 1639 (ostatní plocha) v k.ú. Snovídky.

II.

Podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

povoluje

kácení, resp. odstraňování souvislých ploch následujících dřevin:

1. dle závazného stanoviska **MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP49422/19/282 ze dne 6.9.2019:**

Stromy:

islo stromu	Taxon	eský název dřviny	Obvod kmene (cm)				Katastrální území	Parce číslo	Vlastník
4	Salix sp-	vrba (rod)	295	0			Nětčice u Kyjova okres Hodonín		Synková Zdeňka Mgr., Pod Zvonici 2057 2 Nětčice 69701 x ov

5	Robinia pseudoacacia	trnovník akát					Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)		Synková Zdeňka MV., Pod Zvonici 2057/21. Nětčice. 69701 ov
7	Juglons regio	ořešák vlašský	85	0	0	0	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)		Synková Zdeňka Mar., Pod Zvonici 2057/21. Netece. 69701K ov
8	Juglons regio	ořešák vlašský	88	0	0	0	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)		Goldmannová Olga, Pod Zvonici 2054/9, Nětčice, 69701 kyjov
9	POPULUS x canadensis	topol kanadský	39G	0	0	0	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)	849/4	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/I, 69701 KY OV
10	Robinia pseudoacacia	trnovník Okót	22		0	0	Nětčice u Kyjova (Okres Hodonín)	2017/3	Správa železniční dopravní cesty. státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město 11000 Praha 1
12	Populus x canadensis	topol kanadský	107		69	66	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)		Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/I. 69701 Kyjov
13	Juglans regia	ořešák vlašský	85	0	0	0	Nětelce u Kyjova (okres Hodonín)	1398/8	Oplatková Darina Mgr.. Merhautova 992/118, černá Pole. 61300 Brno
51	Juglans regia	ořešák vlašský	101	94	0	0	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nádraží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město. 110m Praha 1
52	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	138	0	0		Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nádraží tudřa Svobody 1222/12, Nové Město 11000 Praha 1
53	Juglans regia	ořešák vlašský	135	0	0	0	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nádraží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
54	Juglans regia	ořešák	145	123	0	0	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nádraží Ludvíka Svobody 2222/12, Nové Město 11000 Praha 1
55	Juglans regia	ořešák vlašský	132	107	0	0	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nádraží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
56	Juglans regia	ořešák vlašský	123	0	0	0	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nádraží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 2
57	Juglans regia	ořešák vlašský	145	0	0	0	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nádraží Ludvíka Svobody 1222/12. Nové Město, 11000 Praha 1
58	Juglans regia	ořešák vlašský	119	0	0	0	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nádraží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 12000 Praha
74	Juglans regia	ořešák vlašský	113	0	0	0	Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty. státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
75	Juglans regia	ořešák vlašský	88	82	60		Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
76	Juglans regia	ořešák vlašský	85	63	0	0	Bohuslavice u Kyjova	138/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
77	Juglans regia	ořešák vlašský	119		0	0	Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
78	Juglans regia	ořešák vlašský	110	0	0	0	Bohuslavice u Kyjova	128/1	Správa železniční dopravní cesty. státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
79	Juglans regia	ořešák vlašský	107	0	0	0	Bohuslavice u Kyjova	128/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
20	Juglans regia	ořešák vlašský	141	0	0		Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha
21	Salix SP.	vrba (rod)	204				Bohuslavice u Kyjova	128/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
87	Juglans regia	ořešák vlašský	116	113			Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
88	Salix SP.	vrba (rod)	110	82	0	0	Bohuslavice u Kyjova	188/2	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 2003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
89	Salix SP.	vrba (rod)	88	0	0	0	Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město, 21000 Praha 1
96	Juglans regia	ořešák vlašský	85	82	69		Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha
98	Juglans regia	ořešák vlašský	145	0	0		Bohuslavice u Kyjova	1670/40	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/I, 69701 Kv ov
110	Juglans regia	ořešák vlašský	97	0	0	0	Boršov u Kyjova (okres Hodonín)	792	Státní pozemkový úřad. Husinecká 1024/210, Žižkov, 13000 Praha 3
211	Malus domestica	jabloň domácí	239				Boršov u Kyjova (okres Hodonín)	792	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a. Žižkov, 13000 Praha 3
120	Juglans regia	ořešák vlašský	107	25	31		Boršov u Kyjova (okres Hodonín)	793	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

121	Juglans regia	ořechák vlašský	129	o	o	o	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)	1017/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
122	Juglans regia	ořešák vlašský	91	66	o	o	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)	1017/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
126	Betula pendula	bříza bělokorá	116	o	o	o	Kyjov (okres Hodonín)	3040/15	České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město. 11000 Praha 4

Zapojené porosty

	Taxon	Český název dřeviny	Doprovodný taxon			Plocha porostu	Katastrální	Parc.	Vlastník
1000	Sambucus nigro	bez černý	Rosa canina			63	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)	1017/2	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
1001	Sambucus nigro	bez černý	Prunus avium	Prunus spinosa		23	Nětčice u Kyjova okres Hodonín	946	Goldmannová Olga, Pod Zvonici 2054/9, Nětčice. 69701 Kyjov
						134	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)	1017/3	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 21000 Praha 1
1002	Populus x canadensis	topol kanadský	Juglans regia	Rosa canina		62	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)	896/3	Mesto Křov. Masarykovo náměstí 30/1. 69701 Kyjov
						86	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)	1017/3	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město. Praha 1
						79	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)		Sebeš Pavel Pod Lipami 2146/1), 69701 Kyjov
							Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)	1398/6	Město Kyjov. Masarykovo náměstí 30/1. 69701 Kyjov
						245	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)		ZEMSPOL. spol. s r.o.. Borsovká 2610/65. Nětčice. 69701 K
						81	Nětčice u Kyjova (okres Hodonín)	1398/8	Oplatková Darina Mgr., Měrná 992/118. Cerna Pole. 51300 Brno
							Nětčice u Kyjova okres Hodonín	2398/9	Dřevská Renata PhDr., Gessavova 2598/12.851 03 Bratislava, Slovensko
1003	Sambucus nigro	bez černý	Juglans regia	Morus domestica	Robinia pseudoacacia	835	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
1004	Prunus spinosa	tmelík obecný	Juglans regia	Robinia pseudoacacia		732	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město. 11000 Praha
1005	Prunus spinosa	tmelík obecný	Juglans regia				Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, Praha
1006	Syringa vulgaris	českoobecný	Juglans regia			55	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, Praha
1007	Syringa vulgaris	Seitl obecný	Prunus spinosa	Morus domestica			Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
1008	Prunus spinosa	tmelík obecný	Juglans regia	pseudoacacia		440	Kyjov (okres Hodonín)	3040/12	České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha
1014	Sambucus nigra	bez černý	spinosa			144	Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha
1016	Comus sanguinea	svída obecná				52	Bohuslavice u Kyjova	128/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha
1017	Sambucus nigra	bez černý		Juglans regia		707	Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
1018	Rosa canina	ruže šípová	Prunus			72	Bohuslavice u Kyjova	1670/40	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1. 69701 Kyjov
1019	Prunus spinosa	tmelík obecný	Sambucus nigra			20	Bohuslavice u Kyjova	128/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
						20	Bohuslavice u Kyjova	1329/57	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov

						11	Bohuslavice u K •ova	1329/58	Město Kyjov. Masarykovo náměstí 30/1. 69701K ov
1020		trnka obecná		Salix caprea			Bohuslavice u Kyjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dřážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
						37	Bohuslavice u Kyjova	1329/57	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1. 69701 Kviov
1021	Sambucus nigra	bez lmrnt	Rosa			61	Bohuslavice u Kvjova	188/1	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dřážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
1023	Sambucus nigra	bez &rnv	Euonymus europaeus	juglans regia		96	Boršov u Kvjova okres Hodonín	792	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/110. 212kov. 12000 Praha 3
					spinosa	18	Boršov u Kvjova (okres Hodonín)	793	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dřážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
1025		svidla obecná	Juglans regia			7	Nětčice u Kvjova (okres Hodonín)	837/3	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1. 69701 Kyjov
						9	Nětčice u Kvjova (okres Hodonín)	1017/1	Správa železniční dopravní cesty. státní organizace, Dřážděná 1003/7, Nové Město. 11000 Praha 1
						3	Nětčice u Kvjova okres Hodonín	1017/73	ZENERGO Moravia s.r.o., C. p. 788, 69613 Sardice
						6	Nětčice u Kvjova okres Hodonín	1017/79	Oplatkovská Darina Mar.. Mchautova 992/118. Cerna Pole. 61300 Brno
						7	Nětčice u Kvjova (okres Hodonín)	1017/81	Moravanská Dalibor RNDr., CSC.. Babilkova 107/20, Pole. 61300 Brno
						5	Nětčice u Kvjova (Okres Hodonín)	1017/82	Město Kyjov. Masarykovo náměstí 30/1, 69701 K ov
	sanguinea					5	Nětčice u Kvjova okres Hodonín	1017/41	Valenta Vit, t. p. 291, 69641 Vikoš

504	Sambucus nigro	bez černý	5	Nětčice u Kvjova (okres Hodonín)	2027/22	NAVOS, a.s., Čelakovského 1858/27, 76701 Kroměříž
505	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	5	Nětčice u Kvjova (okres Hodonín)	1027/3	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dřážděná 1003/7, Nové Město, 12000 Praha
506	Robinia pseudoacacia	trnovník akát	5	Nětčice u Kvjova (okres Hodonín)	850/2	Povodí Morav. s.p., Dievařská 932/12, Veveří, 60200 Brno
507	Corylus avellana	liska obecná	5	Nětčice u Kvjova okres Hodonín	850/2	Povodí Morav. s.p., Dřevařská 932/12, Veveří, 60200 Brno

	Salixsp.	vrba (rod)	Rosa canina	Prunus spinosa	292	Nětčice u Kvjova (okres Hodonín)	896/3	Město Kyjov. Masarykovo náměstí 30/2. 69701 K
						Nětčice u Kvjova (okres Hodonín)	1017/1	Správa železniční dopravní cesty. státní organizace, Dřážděná 1003/7. Nové Město. noco Praha 1

- dle závazného stanoviska **Obecního úřadu Snovídky č.j. OUSnov-420/2019 ze dne 14.8.2019:**
 - dřeviny č. 61-62, 64-67 dle specifikace dřevin, rostoucí na pozemku parc. č. 1639 k.ú. Snovídky.
- dle závazného stanoviska **Obecního úřadu Nemotice č.j. NEM-0217/2019 ze dne 24.9.2019:**

Císlo porostu	Taxon	Český název	Doprovodný taxon	Plocha (m ²)	Katastrální území	Parcels	Vlastník
---------------	-------	-------------	------------------	--------------------------	-------------------	---------	----------

1010	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	<i>Acer negundo</i>			52	Nemolice	1558/7	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha. 1
1012	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	<i>Acer campestre</i>	<i>Populus alba</i>	<i>Rosa canina</i>	56	Nemotice	1558/8	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7. Nové Město, 1 i 000
1013	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	<i>Carpinus betulus</i>	<i>Ulmus cordata</i>	<i>Cornus sanguinea</i>	129	Nemotice	1558/8	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Druh a účel umísťované stavby:

Předmětná stavba je stavbou dráhy, resp. pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy dle § 2 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem tohoto rozhodnutí je rekonstrukce stávající stavby dráhy - změna dokončené stavby, trvalá stavba. Zůstane zachován stávající účel stavby, tj. „Dráha“.

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 416/2009 Sb.

Rekonstrukce proběhne převážně na stávajících drážních pozemcích a na pozemcích ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., které jsou v dnešní době stavbou dotčeny. Drážním pozemkem se pro tento účel rozumí pozemky ve vlastnictví České republiky, kde má právo hospodaření s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC, s.o.). Některé pozemky budou dotčeny dočasným zábozem, který je vyvolán umístěním kabelu kamerového systému a ochranou nebo přeložkou sdělovacích kabelů cizích správců. Trvalý zábor zůstává na pozemku ve vlastnictví České republiky, kde má právo hospodaření s majetkem státu Povodí Moravy, s.p., kde dojde k rekonstrukci mostu. Trvalý zábor vznikne na pozemku města Kyjov, na kterém jsou situovány koleje i ve stávajícím stavu a pozemek není vykoupěn. Trvalý zábor vznikne také na pozemku Jihomoravského kraje, na kterém bude vedeno odvodnění.

Předmětem stavby je rekonstrukce železniční stanice Kyjov s cílem zvýšení bezpečnosti cestujících včetně zajištění bezbariérového přístupu, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění spolehlivého železničního provozu, elektrizace a splnění požadavků platné legislativy.

V novém stavu je navržena zásadní změna konfigurace. Pro osobní dopravu jsou určeny hlavní koleje

č. 1, 2, mezi něž se vkládá ostrovní nástupiště délky 170 m, a koleje č. 4 a 6 s vnějšími nástupišti délky 170 a 110 m. Kolej č. 4a je určena pro odstavování a manipulaci s osobními soupravami. Z důvodu boční ochrany hlavní koleje je nově navržena odvrtná kolej č. 4b. Pro nákladní dopravu jsou určeny dopravní koleje č. 3, 5 a manipulační koleje č. 7, 7a. Budou zrušeny dvě průběžné koleje (stáv. č. 7, 8) a jedna kolej kusá. Dojde ke změně zapojení manipulační koleje 12a z důvodu zvýšení užité délky koleje 10a. Dále dojde ke zrušení kolejové spojky mezi kolejemi 1 a 3a. Ostatní manipulační a účelové koleje budou zachovány, stejně jako zapojení vleček. Nakládková místa zůstanou beze změny. Kolejové úpravy jsou vymezeny km 63,621 182 – 64,971 390, výběh směrové a výškové úpravy koleje je vymezen km 63,571 182 – 65,114 171.

Technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení bude umístěno v 1.NP výpravní budovy. Místnosti, do kterých se toto zařízení bude umisťovat, projdou rekonstrukcí. Silnoproudá technologie bude umístěna v nově budovaném technologickém objektu. Tento objekt bude situován v blízkosti budované trafostanice (rok výstavby 2019).

V rámci stavby bude zřízeno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 typu Elektronické s ovládáním pomocí JOP. V oboru sdělovacího zařízení je do stavby zahrnuta výstavba přenosového systému, výstavba místních kabelizací, vybudování rozhlasu pro cestující, informačního zařízení, kamerového systému a dalšího drobného sdělovacího zařízení, potřebného pro provoz dopravy. Pro napájení žst. Kyjov bude zřízena nová trafostanice včetně jejího uzemnění. Dále bude vybudován elektrický ohřev výhybek na vybraných výhybkách ve stanici, osvětlení stanice pomocí nových osvětlovacích věží a osvětlovacích stožárků. Stanice je navržena jako elektrizovaná, elektrizace je vázaná na navazující stavby včetně TNS Bučovice.

Bude vybudován bezbariérový podchod, který povede od výpravní budovy na ostrovní nástupiště. Dále dojde k rekonstrukci 1 mostu, 1 propustku a přestavbě stávajícího podchodu na propustek. Rekonstrukce se dotkne i opěrné zdi vedoucí od přejezdu směrem na Blažovice po levé straně proti směru staničení. V rámci stavebních prací dojde také k demolici jednoho nepoužívaného stavědla (na veselském zhlaví). Stavědlo budou před demolicí odpojena od všech inženýrských sítí. V rozsahu od km 58,850 (RD PZS) po km 63,440 (návěstidla) a od km 47,710 (výpravní budova Nemotice) po km 49,220 (návěstidlo) dojde k výměně stávajících kabelů a doplnění nových kabelů.

Širší vztahy

Rekonstruovaná žst. Kyjov leží na celostátní trati Veselí nad Moravou – Blažovice (nezařazené do sítě TEN-T) a nachází se na traťovém úseku 2302, konkrétně definičním úseku 2302J1 žst. Kyjov. Organizování a řízení drážní dopravy je v železniční stanici Kyjov dle předpisu SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis a leží na dvoukolejné neelektrizované trati.

Součástí návrhu jsou i přeložky trati, což bude v důsledku znamenat změnu staničení. Vzhledem k různé rozpracovanosti bylo dohodnuto převzít staničení na veselském zhlaví z navazující stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“. Rozdíl oproti dnešnímu staničení je +1720m. Staničení v traťovém úseku Nemotice – Kyjov je uváděno ve stávajícím staničení.

V souvislosti se stavbou dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle výroku č. II.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

4. Technologická část

D.D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

- D.D.1.1.1 PS 41-28-01 ŽST Kyjov, definitivní SZZ
- D.D.1.1.2 PS 41-28-02 ŽST Kyjov, klimatizace technologických místností
- D.D.1.1.3 PS 41-28-03 ŽST Kyjov, provizorní SZZ
- D.D.1.1.4 PS 41-28-04 ŽST Nemošice úprava staničního zabezpečovacího zařízení

D.D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení

- D.D.1.2.1 PS 41-28-05 Vlkoš - Kyjov, Traťové zabezpečovací zařízení
- D.D.1.2.2 PS 41-28-06 Kyjov-Nemošice, Úprava traťového zabezpečovacího zařízení

D.D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení

- D.D.1.3.1 PS 41-28-07 ŽST Kyjov, Provizorní PZS

D.D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

- D.D.2.1.1 PS 41-14-01 ŽST Kyjov, místní kabelizace
- D.D.2.1.2 PS 41-14-02 ŽST Kyjov, přenosový systém

D.D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS atd.)

- D.D.2.2.1 PS 41-14-03 ŽST Kyjov, sdělovací zařízení
- D.D.2.2.2 PS 41-14-04 ŽST Kyjov, EZS

D.D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)

- D.D.2.3.1 PS 41-14-05 ŽST Kyjov, informační zařízení
- D.D.2.3.2 PS 41-14-06 ŽST Kyjov, rozhlasové zařízení
- D.D.2.3.3 PS 41-14-07 ŽST Kyjov, kamerový systém

D.D.2.4 Radiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)

- D.D.2.4.1 PS 41-14-08 ŽST Kyjov, Úprava MRS a TRS, příprava pro GSM-R

D.D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

- D.D.2.5.1 PS 41-14-09 ŽST Kyjov, příprava na DOZ
- D.D.2.5.2 PS 41-14-10 ŽST Kyjov, DDTS, sdělovací zařízení

D.D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT

D.D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)

- D.D.3.1.1 PS 41-05-01 ŽST Kyjov, DŘT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno
- D.D.3.1.2 PS 94-05-02 ŽST Kyjov, DDTS, silnoprůdová zařízení

D.D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

- D.D.3.5.1 PS 41-13-01 ŽST Kyjov, trafostanice 22/0,4 kV – EOVS

5. Stavební část

D.E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

D.E.1.1 Železniční svršek a spodek

- D.E.1.1.1 SO 41-17-01 ŽST Kyjov, železniční svršek
- D.E.1.1.2 SO 41-16-01 ŽST Kyjov, železniční spodek
- D.E.1.1.3 SO 41-17-02 ŽST Kyjov, výstroj trati
- D.E.1.1.4 SO 41-17-03 ŽST Kyjov, úprava odvodnění
- D.E.1.1.5 SO 41-17-06 ŽST Kyjov, Kácení a náhradní výsadba

D.E.1.2 Nástupiště

D.E.1.2.1 SO 41-16-02 ŽST Kyjov, nástupiště

D.E.1.3 Železniční přejezdy

D.E.1.3.1 SO 41-17-04 ŽST Kyjov, přejezd v ev. km 63,896 (P7934)

D.E.1.3.2 SO 41-17-05 ŽST Kyjov, služební přechod v ev. km 64,282

D.E.1.4 Mosty, propustky, zdi

D.E.1.4.1 SO 41-19-01 ŽST Kyjov, most v ev. km 61.948, staveb. km 63.664

D.E.1.4.2 SO 41-19-02 ŽST Kyjov, podchod v ev. km 64.181

D.E.1.4.3 SO 41-19-03 ŽST Kyjov, propustek v ev. km 62.885, staveb. km 64.603

D.E.1.4.4 SO 41-19-04 ŽST Kyjov, propustek v ev. km 63.144, staveb. km 64.861

D.E.1.4.5 SO 41-19-05 ŽST Kyjov, opěrná zeď v km 63,801 - 63,870

D.E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

D.E.1.6.1 SO 41-22-01 ŽST Kyjov, úprava vodovodu

D.E.1.8 Pozemní komunikace

D.E.1.8.1 SO 41-18-01 ŽST Kyjov, zpevněné plochy

D.E.1.9 Kabelovody, kolektory

D.E.1.9.1 SO 41-15-01 ŽST Kyjov, kabelovod

D.E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OJEKTY

D.E.2.1. SO 41-15-02 ŽST Kyjov, stavební úpravy ve VB

D.E.2.2 SO 41-15-03 ŽST Kyjov, technologická budova

D.E.2.3 SO 41-15-04 ŽST Kyjov, přístřešky pro cestující a zastřešení vstupů do podchodu

D.E.2.4 SO 41-15-05 ŽST Kyjov, orientační systém

D.E.2.5 SO 41-15-06 ŽST Kyjov, demolice

D.E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

D.E.3.1 Trakční vedení

D.E.3.1.1 SO 41-01-01 ŽST Kyjov, trakční vedení

D.E.3.4 Ohřev výměn (elektrický – EOv, plynový – POv)

D.E.3.4.1 SO 41-06-01 ŽST Kyjov, EOv

D.E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

D.E.3.6.1 SO 41-06-02 ŽST Kyjov, rekonstrukce venkovního osvětlení

D.E.3.6.2 SO 41-06-03 ŽST Kyjov, osvětlení podchodu a nástupišť

D.E.3.6.3 SO 41-06-04 ŽST Kyjov, úprava rozvodů nn

D.E.3.6.4 SO 41-06-05 ŽST Kyjov, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC

D.E.3.6.5 SO 41-06-06 ŽST Kyjov, záložní přípojka NN E.ON

D.E.3.6.6 SO 41-06-10 ŽST Kyjov, DOÚO

D.E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

D.E.3.7.1 SO 41-01-02 ŽST Kyjov, ukolejnění kovových konstrukcí

D.E.3.8 Vnější uzemnění

D.E.3.8.1 SO 41-09-01 ŽST Kyjov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV - EOv

D.E.3.10 Přeložky a úpravy sdělovacích vedení

D.E.3.10.1 SO 41-10-01 ŽST Kyjov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC

D.E.3.10.2 SO 41-10-02 ŽST Kyjov, přeložky a úpravy kabelů cizích správců

6. Dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části

PS 41-28-03 ŽST Kyjov, provizorní SZZ – zab. zař. po dobu úprav ve VB (kontejner vedle VB)

PS 41-28-07 ŽST Kyjov, Provizorní PZS – úprava PZS při rekonstrukci přejezdu

SO 41-17-01 ŽST Kyjov, železniční svršek – provizorní výhybka na vlečku VETROPACK

SO 41-16-02 ŽST Kyjov, nástupiště – provizorní prodloužení stávajících nástupišť v SP0 a SP1

SO 41-17-04 ŽST Kyjov, přejezd v ev. km 63,896 (P7934) – bypass po dobu rekonstrukce přejezdu

SO 41-19-02 ŽST Kyjov, podchod v ev. km 64,181 – mostní provizoria

SO 41-15-02 ŽST Kyjov, stavební úpravy ve VB – přemístění technologií při úpravách ve VB

Seznam použitých zkratk

a.s.	akciová společnost
Bc.	Bakalář
č.	číslo
č.j.	číslo jednací
ČKAIT	Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
ČD	České dráhy, a. s.
DUR	dokumentace pro územní řízení
EOV	elektrický ohřev výhybek
ev.	evidenční
HIP	hlavní inženýr projektu
Ing.	Inženýr
JOP	jednotný ovládací pult
k. ú.	katastrální území
km	kilometr
km/h	kilometr za hodinu
kV	kilovolt
m	metr
m ²	metr čtvereční
mm	milimetr
MU	Městský úřad
n.	nad
NN	nízké napětí
NP	nadzemní podlaží
POV	plán organizace výstavby
PPK	prostorová poloha koleje
PS	provozní soubor
PZS	přejezdová zabezpečovací signalizace
RD	reléový domek
s.o.	státní organizace
s.p.	státní podnik
s.r.o.	společnost s ručením omezeným
SO	stavební objekt
SoD	smlouva o dílo

STL	středotlaký plynovod
SŽDC, s.o.	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
TEN-T	Transevropská dopravní síť
TNS	trakční napájecí stanice
TNŽ	Technická normy železnic
TÚ	traťový úsek
tel.	telefon
tj.	to je
VB	výpravní budova
UMVŽST	úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
ZOV	zásady organizace výstavby
ŽST	železniční stanice

Základní popis technologických objektů a technických zařízení

PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, zabezpečovacího zařízení, kamer a DDTS bude zřízena přípojka optickým kabelem. Bude proveden oboustranný výpich 12 krátkých sdělovacích vláken a 12 krátkých zabezpečovacích vláken oboustranně, tzn. výpich 2 kabely 24 vl. SM a to z dálkového optického kabelu 72 vl. SM, který bude probíhat podél železniční tratě. V současné době je tento kabel ve stadiu projektu traťového úseku Blažovice – Nesovice související stavby. Kabel je projektován na vzdálené straně tratě, bude proveden protlak pod kolejemi a pod přístupovou komunikací. Vstup do objektu bude suterénem. Kabely budou ukončeny na bubnech kabelových rezev ve sdělovací místnosti č. 1.14 a na ODF 2×24 vl. v datovém rozvaděči.

PS 41-14-12 TNS Bučovice, Elektrická požární signalizace

Elektrickou požární signalizací jsou vybaveny veškeré prostory požárních úseků hlavní budovy, kromě prostorů bez požárního rizika (WC). Pro střežení budou použity opticko-kouřové hlásiče požáru. Objekt je navržen bez podhledů, pokud budou navrženy zdvojené podlahy pro rozvody kabelů, budou střeženy tepelnými lineárními hlásiči nenulovatelnými. Venkovní přístřešky pro transformátory budou střeženy v rámci systému PZTS. Ústředna EPS bude umístěna v místnosti velínu (1.01), tato místnost bude tvořit samostatný požární úsek. Musí být dodán systém schválený SŽDC. Objekt bude před vjezdovou bránou, z vnější strany areálu, vybaven klíčovým trezorem požární ochrany. Trezor nesmí být ničím zakryt, z příjezdové komunikace musí být vidět. Výška instalace bude ve výšce 1500 mm nad terénem. Přístup ke KTPO bude z rovné plochy. Klíčový trezor bude napojen na PZTS. Protože lze do KT umístit jen jeden generální klíč FAB bude tento klíč ovládat jak vstupní dveře do objektu a všech jeho místností, tak vstupní branku. Pro vjezd požární techniky bude na zděném pilíři vedle branky umístěn klíčový ovladač FAB, který otočením klíče sepne otevření zálohovaného motorického pohonu brány. Dále bude v objektu za vstupními dveřmi (m.č. 1.06) osazen panel OPPO. Nad klíčovým trezorem je instalován zábleskový maják. OPPO a KTPO musí být typově schváleno MV – Generálním ředitelstvím HZS ČR.

PS 41-14-13 TNS Bučovice, Poplachový zabezpečovací systém

PZTS bude sloužit pro včasnou identifikaci nežádoucího vstupu do objektu TNS a pro požární střežení transformátorů. Ústředna bude umožňovat více podsystémů, pomocí jedné nebo více klávesnic bude prováděno nezávislé zastřežování jednotlivých místností. Rozsah a stupeň zabezpečení je určen dle bezpečnostního posouzení objektu. Certifikát čidel a způsob střežení bude ve stupni 2, ústředna bude

s certifikátem pro stupeň 3. Magnetickými kontakty budou zabezpečeny obvodové dveře. Vnitřní prostor bude střežen duálními pohybovými detektory. Transformátory budou střeženy plamennými hlásiči s vlastním pomocným zdrojem. Poplach bude přenášěn systémem DDTS na CDP Přerov a elektrodispečink. Lokálně bude poplach vyhlášován zálohovanou sirénou umístěnou na fasádě, směrem k příjezdové komunikaci. Jako prostředek pro ověření identity bude sloužit služební průkaz SŽDC přikládáný k bezkontaktní čtečce karet. Čtečky budou umístěny u vstupních dveří do objektu a před vstupní brankou. Napájení systému bude samostatně jištěným příívodem z hlavního rozvaděče objektu. Uvnitř ústředny bude baterie, doba zálohy pro stupeň č. 2 je 12 hodin. Musí být dodán systém schválený SŽDC.

PS 41-14-14 TNS Bučovice, Datová síť LAN

V prostoru ovládacího pracoviště, u stolu obsluhy v m.č. 1.01 se zřídí rozvody strukturované kabeláže kategorie 5e. Datové kabely budou ukončeny na dvojzásuvkách a na patchpanelu ve skříni SZ. Aktivní prvky datové sítě řeší provozní soubor pro přenosové systémy (DOK). V místnosti bude dle potřeby dostupná technologická síť SŽDC a nebo síť Intranet. Do sítě bude možné připojit provozní PC případně jiné přístroje na IP protokolu. Na stole bude umístěn IP telefon (napájen PoE ze switchu), s registrací na IP telefonní ústřednu v návazném traťovém úseku. V místnosti velínu bude instalován IP telefon. Telefon bude registrován na IP telefonní ústřednu.

PS 41-14-15 TNS Bučovice, kamerový systém

Areál bude střežen kamerovým systémem. Kamerový systém bude vybudován zejména z důvodu sledování narušení areálu v době nepřítomnosti pracovníků údržby.

PS 41-05-02 TNS Bučovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS

Cílem projektové dokumentace dispečerské řídicí techniky /DŘT/ v TNS Bučovice je instalace telemechanického zařízení DŘT (RDRT), které bude zajišťovat ústřední řízení nově vybavené měnirny (technologie rozvoden R110kV, R25kV, R22kV, RVS, DOÚO, EPS, EZS, osvětlení apod.). Umístění se předpokládá v nové budově TNS v místnosti dálkového ovládání. Komunikace s ED Brno bude probíhat po datovém izolovaném Ethernetovém kanále (komunikační protokol dle IEC 60870-5-104) přenosového systému.

PS 41-05-03 TNS Bučovice, Doplnění řídicího systému na ED Brno

Cílem doplnění řídicího systému na ED Brno je vybudování ústředního dálkového řízení technologických objektů stavby s telemechanickým zařízením typu PLC a integrace ústředního dálkového řízení technologických objektů stavby do systému dispečerského řízení na ED Brno.

PS 41-09-01 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, technologie

TNS Bučovice bude nová a bude připojena k distribuční soustavě 110kV E.ON Distribuce, a.s. V rámci areálu nové TNS Bučovice bude vybudována nová rozvodna AEA 110kV. TNS Bučovice budou dvěma kabelovými přípojkami připojeny na nová vývodová pole rozvodny R 110kV Bučovice E.ON. Podmínky připojení stanoví smlouva o připojení včetně technických podmínek připojení TPP.

PS 41-09-02 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, transformátory 110kV/VN pro měnič

Na TNS Bučovice budou vybudovány dvě stanoviště transformátorů 110 kV/vn. Každé stanoviště bude samostatné a bude navazovat na příslušné transformátorové pole rozvodny AEA R110 kV. Stanoviště transformátorů budou mít označení T101 a T102. Stavební část je řešena v SO. Mezi stanovišti těchto

transformátorů bude ponechán volný prostor pro případné budoucí připojení transformátoru T103 pro napájení magistralního rozvodu 110 kV. Toto řešení je výhodné také pro uspořádání připojení trakčních měničů. Technické provedení stanovišť transformátorů bude odpovídat ČEN EN 61936-1. Stanoviště transformátorů budou zastřešená a opláštěná. Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat havarijní a záchytnou jímku se zhášecími rošty. Objem této jímky bude dimenzován na 100% objemu oleje transformátoru + rezerva. Jímky budou bezodtokové. Součástí jímky budou nosné překlady s kolejnicemi pro zasunování a vysunování transformátoru a jeho usazení. Z přední strany budou stanoviště otevřena s přesahem střechy jako ochranou před deštěm.

PS 41-09-03 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, SKŘ

Tento provozní soubor řeší systém kontroly, řízení a ochrany rozvodny AEA R110 kV. Tento PS také řeší ochrany kabelových přípojek 110 kV. Ochrany transformátorů T101 a T102 a trakčních transformátorů jsou součástí PS 41-09-04 TNS Bučovice, trakční měniče včetně trakčních transformátorů. Skříně řízení a ochrany budou umístěny v technologické budově TNS Bučovice. Součástí tohoto PS jsou veškeré kabely napájení (nn), ovládání a měření pro přístroje rozvodny AEA R110 kV a transformátory T101 a T101. Tyto kabely budou uloženy v kabelovodech a v kabelových chráničkách. Součástí tohoto PS jsou také skříně s distančními a rozdílovými ochranami kabelových přípojek 110 kV. Pro komunikaci srovnávacích ochrany vedení 110 kV – kabelových přípojek budou určeny dva optické kabely, které budou uloženy v chráničkách ve společné trase s kabelovými přípojkami 110 kV. V jednom z těchto optických kabelů budou také přenášeny informace o stavech spínacích prvků a měření rozvodny AEA R110 kV pro dispečerský řídicí systém provozovatele distribuční společnosti E.ON Distribuce a.s. Předávání dat bude zajištěno protokolem IEC 60870-5-101.

PS 41-09-04 TNS Bučovice, trakční měniče včetně trakčních transformátorů

Pro TNS Bučovice jsou navrženy dva samostatné trakční měniče. Jedná se o statické frekvenční měniče každý o jmenovitém výkonu 20 MVA. Dimenzování měničů bylo provedeno na základě energetických výpočtů. Jeden měnič je koncipován jako hlavní a druhý jako záložní. Paralelní provoz je možný. Měniče nejsou přetížitelné, proto jsou dimenzované každý na maximální odběrovou špičku, tj. cca 18 MW při účinnosti 0,95 až 1 odporově induktivního charakteru.

PS 41-09-05 TNS Bučovice, rozvodna 25kV

Rozvodna 25 kV bude sloužit pro napájení trakčního vedení jednofázovou trakční soustavou 25 kV AC 50 Hz. Rozvodna bude tvořena kovově krytým vzduchem izolovaným rozvaděčem. Jako spínací prvky budou sloužit vakuové vypínače. Rozvaděč ASF 25 kV bude mít šestnáct polí a bude ve vnitřním provedení. Rozvaděč bude instalován v technologické místnosti hlavní technologické budovy TNS Bučovice. Rozvaděč bude mít dva přívody, které budou připojeny k trakčním měničům. Vývody napáječů budou celkem čtyři. Rozvodna bude mít jeden systém hlavních přípojníc a jedním systémem pomocných přípojníc pro účely vymezování zkratů. Hlavní přípojnice bude s jedním podélným dělením. Rozvaděč bude obsahovat transformátor vlastní spotřeby včetně odpínače s pojistkami na vn straně. Transformátor vlastní spotřeby TVS3 bude jednofázový s převodem 25/0,23 kV se jmenovitým výkonem 60 kVA.

PS 41-09-06 TNS Bučovice, vlastní spotřeba

Součástí PS je potřebné zařízení pro realizaci a rozvod střídavé a stejnosměrné vlastní spotřeby. Vlastní spotřeba zajišťuje napájení střídavé vlastní spotřeby 230/400V AC 50Hz, stejnosměrné vlastní spotřeby 110V DC a zálohované napájení 230V AC 50 Hz. Napájení rozvaděče ANG1 je navrženo z transformátoru TVS3, který je součástí rozvaděče ASF 25kV a ze dvou transformátorů TVS1 a TVS2. Transformátory budou

součástí trafostanice 22/0,4 kV. Rozvaděč R22kV, který bude součástí této trafostanice, bude napájen samostatnou přípojkou 22 kV. Tato přípojka 22 kV je řešena v SO 41-12-03. Transformátor TVS3 je součástí rozvodny 25 kV a bude mít jmenovitý výkon 60 kVA. Transformátory v trafostanici 22/0,4 kV budou dva (jeden hlavní a druhý záložní) a budou mít každý jmenovitý výkon 250 kVA. Trafostanice je řešena v PS 41-13-02.

PS 41-09-07 TNS Bučovice, měření spotřeby

Součástí tohoto PS je fakturační měření odebírané elektrické energie na napěťové úrovni 110 kV a 400/230 V AC 50 Hz.

PS 41-09-08 TNS Bučovice, registrační měření - BLACKBOX

V TNS Bučovice bude umístěno registrační měření tzv. BLACKBOX. V určených bodech budou umístěny do proudových a napěťových okruhů měřicích transformátorů měřicí převodníky :

- rozvodna 25kV ve vývodech napáječů trakčního napájecího obvodu

PS 41-09-09 TNS Bučovice, vazba ochranných měničů

Tento PS řeší technické zařízení pro vazbu ochranných měničů. Komunikace bude pomocí datového přenosu po optickém kabelu. Pro komunikaci jsou potřeba čtyři samostatná optická vlákna (z toho dvě rezervní) zakončená v optických rozvaděcích příslušných objektů TNS a SpS. Komunikace bude probíhat pomocí protokolu ethernet IEC 61850 (nebo jiném).

PS 41-13-02 TNS Bučovice, trafostanice 22/0,4 kV

Trafostanice 22/0,4 kV na TNS Bučovice bude sloužit k napájení vlastní spotřeby. Trafostanice bude připojena podzemní kabelovou přípojkou 22 kV (viz SO 41-12-03). Trafostanice bude instalovaná v prostorách hlavní technologické budovy TNS Bučovice. Trafostanice bude osazena rozvaděčem 22 kV, dvěma transformátory olejovými hermetizovanými TVS1 a TVS2 22/0,4 kV, 250 kVA. Sekundární vinutí transformátorů TVS1 a TVS2 budou připojeny k rozvaděči ANG1, který je součástí PS 41-09-06 a bude umístěn v místnosti rozvodny NN. Trafostanice bude připojena k zařízení DŘT.

Základní technický popis stavebních objektů

SO 41-27-01 TNS Bučovice, kanalizace dešťová

Dešťové vody z povodí budou likvidovány v navržené retenční nádrži I. umístěné mimo areál, kde budou zasakovány. Do retenční nádrže I. budou zaústěny povrchové příkopy (není součástí tohoto SO) vedené po obvodu areálu, které budou zachytávat dešťové vody z příslušného povodí. V případě retenční nádrže se jedná o otevřenou zemní nádrž s hloubkou cca. 1,5m a svahy ve sklonu 1:1,5. Dno i svahy budou ohumusovány a osety. Místa zaústění (dno i svah) budou lokálně opevněna proti vymývání např. trávobetonem ukončeným uzavíracími prahy hl. 0,50 m z betonu prostého. Dešťové vody z areálu budou likvidovány v navržené retenční nádrži II. umístěné uvnitř areálu, kde budou zasakovány. Do nádrže budou zaústěny 2 samostatné stoky „DA“ a „DB“ z trub PVC 250, SN8. Revizní šachty budou plastové z PP Ø 600 mm a vstupem zajištěným ve zpevněných plochách litinovým poklopem Ø 600 mm (D400).

Součástí tohoto SO jsou i přípojky od těchto navrhovaných objektů (objekty jsou součástí SO 41-18-02 TNS Bučovice, komunikace a zpevněné plochy):

Trativodní šachty TŠ1 – TŠ4 (PVC150, SN8)

Uličních vpustí V1 – V10 (PVC150, SN8)

Dešťové odpady od jednotlivých navrhovaných budov (P1 – P8) budou součástí ZTI příslušného SO a budou z trub PVC150, SN8. Vlastní přípojka (od přechodu odpadní kanalizace na kanalizaci svodnou) bude součástí tohoto SO.

SO 41-27-02 TNS Bučovice, kanalizace splašková

Splaškové odpadní vody z SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova budou odváděny do bezodtoké jímky situované v blízkosti SO. Bezodtoká jímka bude řešena jako dvouplášťová nádrž s vloženou výztuží a vstupem zajištěným vstupním komínem z železobetonových monolitických prefabrikátů Ø 1000 mm včetně litinového poklopu Ø 600 mm (B125). Bezodtoká jímka bude osazena na železobetonovou desku vyztuženou při obou okrajích KARI sítí. Součástí tohoto SO je i zkouška vodotěsnosti dle příslušné ČSN.

SO 41-22-03 TNS Bučovice, vodovod

V blízkosti SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova bude zřízena vrtaná studna, která bude zajišťovat pitnou vodu pro navrhované sociální zařízení v tomto SO. Voda ze studny bude s největší pravděpodobností nepitná. Z tohoto důvodu bude součástí SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova – ZTI úprava pitné vody. Vstupní část vrtané studny bude z železobetonových skruží Ø 1000 mm tl. stěny = 90 mm, které budou osazeny na betonovou desku z betonu C25/30 tl.150 mm. Skruže budou vytaženy min. 500 mm nad okolní terén. Jako poklop bude použit 2 dílný betonový poklop Ø 1240 mm. Proti vnikající srážkové vodě bude betonový poklop zajištěn poklopem z pozinkovaného plechu Ø 1350 mm s lemem 100 mm. Betonové skruže budou izolovány asfaltovým pásem. Kolem vystrojené studny bude provedena dlažba ze žulových kostek šířky 500 mm osazené do betonu tř.C 20/25 uložené na podkladu ze ŠD 0/32. Výtlačné potrubí bude z trub PE100, RC, SDR11, Ø 32 mm a průchod přes stěnu šachty a obetonování bude také vodotěsně zajištěn.

SO 41-18-02 TNS Bučovice, komunikace a zpevněné plochy

Vjezd do areálu (začátek úseku Větev 1) je navržen z prostoru stávající účelové komunikace, jejichž rekonstrukce je navržena v následujících stavebních objektech – SO 41-18-03 a SO 41-18-04. Komunikace je navržena dvoupruhová, obousměrná o šířce 6,0 m mezi obrubníky. Náběhové rádiusy při napojení na stávající komunikaci jsou přizpůsobeny pro pojezd nadrozměrných nákladních tahačů s návěsy. V km cca 0,020 50 je umístěna vjezdová brána, kterou je areál uzavřen. Pro pohyb pěších je vedle vjezdové brány navržena branka s přístupovým krátkým chodníkem. Komunikace v areálu je navržena jako společný prostor pro pohyb všech vozidel a pěších.

Celý areál je technologicky rozdělen na tři celky, které budou po obvodě lemovány komunikacemi. Z těch je zajištěn přístup do všech částí technologických ploch. Díky zaokružování komunikací není třeba řešit obratiště. Komunikace jsou dispozičně rozděleny na jednotlivé větve:

Větev 1 – navazuje na účelovou komunikaci, vede k vjezdové bráně a pokračuje po obvodě celého areálu. Celková délka činí cca 372,3 m. Komunikace má šířku 6,0m mezi obrubníky.

Větev 2 – spojuje Větev 1 mezi staničením 0,075 34 a 0,284 86, je kolmá na její trasu. Šířka vozovky je navržena vzhledem k pohybům těžkých nákladních vozidel a zdvihací techniky (jeřábů) 10,0 m mezi obrubníky. Její celková délka mezi osami činí 63,0 m.

Větev 3 - spojuje Větev 1 mezi staničením 0,112 29 a 0,247 91, je kolmá na její trasu. Šířka vozovky je navržena vzhledem k manipulaci s technologickým zařízením 7,00 m mezi obrubníky. Její celková délka mezi osami činí 63,0 m.

Větev 4 – spojuje Větev 2 a 3, je na ně kolmá, má délku mezi osami 36,95 m.

Vozovky všech větví komunikací jsou navrženy s živičným krytem na podkladních vrstvách z drceného kameniva v konstrukci určené pro pohyb těžkých nákladních vozidel. Podélný sklon celého areálu stoupá od příjezdových komunikací k jeho jižnímu okraji. Podélný sklon je přizpůsoben požadavkům technologických objektů s ohledem na minimalizaci zemních prací. Odvodnění areálu TNS je rozděleno na vnější a vnitřní. Odvodnění vnějších řeší obvodový příkop. Je navržen okolo celého areálu a slouží pro zachycení srážkových přívalových vod z vnějších zemědělsky využívaných ploch značného rozsahu ležících nad areálem TNS přitékající ze všech stran mimo kolejiště.

Odvodnění komunikací a ploch v areálu je zajištěno podélnými a příčnými sklony vozovek do uličních vpustí a dále do dešťové kanalizace. Horní část Větvě A nad rozvodnou 110 kV (mezi Větví 3 a Větví 1) je odvodněna do šterkové plochy rozvodny, ve které je navržen drenážní systém. Dolní část Větvě 1 včetně odstavných parkovacích ploch je odvodněna příčným sklonem do přilehlého terénu nad retenční nádrží. Podél komunikace Větvě 1 je navržena drenáž pro zachycení případných vod přitékajících na pláň vozovky. Obdobně jsou navrženy drenáže i u ostatních větví komunikací. Při začátku Větvě 1 v km 0,015 je navržen příčný odvodňovací žlab (betonový monolitický s vtokovými mřížemi pro zatížení D 400) zachycující jak srážkovou vodu přitékající z areálu TNS a současně převádějící přes komunikaci zachycenou srážkovou vodu z obvodového příkopu okolo TNS.

SO 41-18-03 TNS Bučovice, příjezdová komunikace z Maref

popis stávajícího stavu

Příjezdová komunikace od obce Marefy zajišťuje přímé napojení areálu na státní silnici I/50 prostřednictvím krajské silnice III/0506 projíždějící obcí. Krajská silnice III/0506 od státní silnice I/50 vede před mostní objekt (0506-2 – překlenující vodní tok Litava) s neomezeným zatížením: Při průjezdu obcí je komunikace vedena v příznivých směrových poměrech umožňující průjezd i nadrozměrných souprav s tahačem. V obci je na zatrubnění vodního toku Mouřínovský potok omezeno zatížení vozovky na 44 t jednotlivého vozidla. Bez dalšího omezení komunikace vede až k místní komunikaci vedoucí k areálu TNS, které je předmětem tohoto stavebního objektu. Komunikace silnice III/0506 je převážně v dobrém technickém stavu, úsek v délce před začátkem úseku rekonstrukce vykazuje místně poruchy krytu. Tyto budou řešeny mimo rámec tohoto stavebního objektu. Místní komunikace mimo obsluhu přilehlých pozemků je vedena jako cyklistická trasa č. 5097 (Prace – U Kříže, délka 28,50 km) a je na ni dopravním značením přístup nákladních vozidel. Vozovka místní komunikace má průměrnou šířku 4,50m, niveleta má minimální podélné sklony. Komunikace má vozovku s živičným krytem za hranicí životnosti s mnohými poruchami krytu. Odvodnění komunikace není řešeno, srážková voda k ní stéká po zemědělsky obdělávaných pozemcích a zásadní měrou přispívá k její devastaci.

popis navrženého řešení

Předmětem rekonstrukce místní komunikace bude úprava jejího příčného uspořádání – zachování minimální šířky 4,50 po celé její délce která činí 820,75 m, doplnění výhyben pro míjení vozidel a rozšíření vozovky ve směrových obloucích zajišťujících bezproblémový průjezd nákladních vozidel – tahačů s dlouhými návěsy. Zásadní pro zvýšení životnosti vozovky bude umístění odvodňovacího příkopu

umístěného po spádu terénu. Odvodňovací příkop bude sloužit pro zachycení povrchových srážkových vod a zamezení jejich přítoku do konstrukce vozovky. Příkop bude sloužit vzhledem k rovinatosti terénu a napojení na odvodňovací zařízení jako vsakovací. Při návalových deštích nebude schopen pojmout větší množství vod a bude zachován stávající stav, kdy srážková voda přechází přes komunikaci územím dále. Rekonstrukce konstrukce vozovky bude představovat opravu jejího krytu odstranění porušeného krytu – penetračního makadamu, doplnění podkladních vrstev na provedení nového živичného krytu z asfaltového betonu. Konstrukce vozovky bude upřesněna v dalším stupni dokumentace po průzkumu stávající konstrukce. Niveleta vozovky zůstane zachována. Upraveno bude stávající dopravní značení umožňující obsluhu areálu i nákladními vozidly.

SO 41-18-04 TNS Bučovice, příjezdová komunikace z Bučovic

popis stávajícího stavu

Příjezdová místní komunikace vedoucí od krajské silnice III/0507 u přejezdu s koridorem SŽDC má po vjezd do areálu TNS celkovou délku cca 682 m, je na dopravním značením zamezen přístup pro nákladní vozidla. V dokumentaci je rozdělen na dva úseky. Úsek 1 - od sjezdu z areálu TNS v délce 321,74 m bude rekonstruován stejným způsobem jako příjezdová komunikace vedoucí od obce Marefy. Druhý úsek pokračující ke krajské silnici III/0507 v délce cca 360 m má kryt k kamenných kostek a silničních panelů opravovaný různým způsobem (i doplněním živичného krytu) bude opraven tak, aby nebyl dopravou k TNS poškozován.

popis navrženého řešení

Předmětem rekonstrukce úseku 1 bude představovat opravu jejího krytu odstranění porušeného krytu – penetračního makadamu, doplnění podkladních vrstev na provedení nového živичného krytu z asfaltového betonu. Konstrukce vozovky bude upřesněna v dalším stupni dokumentace po průzkumu stávající konstrukce. Vozovka bude mít po rekonstrukci konstantní šířku 4,50 m, doplněn bude odvodňovací příkop pro zachycení povrchových srážkových vod a zamezení jejich přítoku do konstrukce vozovky. Příkop bude sloužit vzhledem k rovinatosti terénu a napojení na odvodňovací zařízení jako vsakovací. Při návalových deštích nebude schopen pojmout větší množství vod a bude zachován stávající stav, kdy srážková voda přechází přes komunikaci územím dále. Niveleta vozovky zůstane zachována. Upraveno bude stávající dopravní značení umožňující obsluhu areálu i nákladními vozidly. Předmětem opravy úseku 2 bude uvedení konstrukce vozovky do funkčního stavu. Budou odstraněny porušené silniční panely a nahrazeny novými, upraveny krajnice odstraněny na nich nánosy. V úsecích, kde je použita vozovka dlážděná k kamenných kostek, je navrženo předdláždění jejich nerovností případně doplnění. Odvodnění povrchu vozovky zůstane zachováno.

SO 41-15-06 TNS Bučovice, kabelovod

V novém stavu je navrženo zřízení kabelovodu pro uložení sdělovacích a silnoproudých kabelů. Bude zřízen kabelovod z 9-ti otvorových multikanálů, plastových obetonovaných kabelových šachet a plastových chrániček. Vstupy do budovy budou utěsněny požárními ucpávkami s odolností proti tlakové vodě. Těleso kabelovodu bude uloženo do terénu s obsypem jemným granulovaným materiálem propustným vodě.

SO 41-01-03 TNS Bučovice, napájecí vedení

TNS Bučovice bude připojená z rozvaděče 25kV na trakční vedení kabelovými vývody na stožáry v areálu TNS, dále pokračují napaječe jako holé venkovní vedení ke kolejišti SŽDC, kde budou připojeny na obě strany neutrálního pole vytvořeného v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“. Neutrální pole bude z obou stran v obou kolejích osazeno indikátorem - světlenou

návěští „Stáhněte sběrač“ (bude obsaženo v objektu DOUO). Dále budou z obou stran 800m před neutrálním polem osazeny motorově ovládané návěští „Připrav se ke stažení sběrače“ (ovládání návěští bude obsaženo v objektu DOUO).

SO 41-01-04 TNS Bučovice, zpětné vedení

Zpětné vedení TNS Bučovice bude připojené na kolejnice kabelovým vedením k nové poloze vjezdových návěstidel žst. Bučovice, realizovaných v rámci akce „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“.

SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova

Je navrženo vybudování nové administrativní budovy v přední části areálu. Budova bude navazovat na budovy s transformátory a bude splňovat dispoziční a technické požadavky pro umístění technologického zařízení. Administrativní budova je objekt přízemní se sedlovou střechou. Půdorysné rozměry jsou 30,0 x 17,05 m. Výška po hřebeni je 8,345 m. Nová administrativní budova bude vyzděná z keramických bloků a zateplena kontaktním zateplovacím systémem, stropní konstrukce bude ze železobetonových předpjatých panelů, konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky. Krytina bude poplastovaný falcovaný plech. Založení objektu bude na železobetonových základových pasech ukončených železobetonovou podlahovou podkladní deskou.

SO 41-15-08 TNS Bučovice, rozvodna 110 kV, stavební část

Součástí tohoto SO je stavební část rozvodny 110 kV. Pro pomocné ocelové konstrukce (POK) budou vybudovány patkové železobetonové základy. V horní části patek budou pomocí nerezových závitových svorníků v základech s kotevními maticemi upevněny ocelové konstrukce pro elektro zařízení. Ochrana proti přímému dotyku živých částí 110 kV bude řešena polohou. Ocelové konstrukce pro vypínače a odpojovače bude svařované z válcovaných profilů. Ocelové konstrukce pro ostatní přístroje bude příhradové, svařované.

SO 41-15-10 TNS Bučovice, stanoviště transformátorů 110kV/VN pro měnič

Na TNS Bučovice budou vybudovány dvě stanoviště transformátorů 110 kV/vn. Každé stanoviště bude samostatné a bude navazovat na příslušné transformátorové pole rozvodny AEA R110 kV. Stanoviště transformátorů budou mít označení T101 a T102. Stavební část je předmětem tohoto SO. Mezi stanovišti těchto transformátorů bude ponechán volný prostor pro budoucí připojení transformátoru T103 pro napájení magistralního rozvodu 110 kV. Toto řešení je výhodné také pro uspořádání připojení trakčních měničů. Technické provedení stanovišť transformátorů bude odpovídat ČEN EN 61936-1. Stanoviště transformátorů budou zastřešená a opláštěná. Každé stanoviště transformátorů bude obsahovat havarijní a záchytnou jímku se zhášecími rošty. Objem této jímky bude dimenzován na 100% objemu oleje transformátoru + rezerva. Jímky budou bezodtokové. Součástí jímky budou nosné překlady s kolejnicemi pro zasunování a vysunování transformátoru a jeho usazení. Z přední strany budou stanoviště otevřená s přesahem střechy jako ochranou před deštěm.

Dělící stěny záchytných van a obvodové stěny budou železobetonové tl. 200 (160) mm, v jednom stání se nachází železobetonové jímky vzájemně propojené a utěsněné s kapacitou na celý objem oleje každého traf. Svislé konstrukce - stěny traf budou uloženy na žel bet. prefabrikovaných pasech. Pod vlastními trafy jsou navrženy prefa základové stěny, v horní části budou ukotveny kolejnice S49.

Střešní konstrukce je navržena z ocelových profilů, krytina z trapézového plechu ve sklonu pultové střechy 4° směrem k technologickému objektu. Konstrukce střechy bude doplněna klempířskými výrobky

s napojením na novou dešťovou kanalizaci v areálu TNS. Na střešní konstrukci bude přístup pomocí žebříku s ochranným košem. Všechny OK budou mít povrch upraven žárovým zinkováním. Před vstupy do jednotlivých stání jsou navrženy výstupní schody, provedení nosné konstrukce, pochozích roštů a zábradlí je z OK žárově zinkováno. Součástí objektu je technické zařízení budov – umělé osvětlení, elektroinstalace, hromosvod a záchytný systém proti pádu osob.

SO 41-15-11 TNS Bučovice, stanoviště trakčních transformátorů a měniče

Jednotlivé komponenty měničů budou usazeny na samostatných železobetonových základech řešených v rámci tohoto SO. Tyto základy budou navrženy dle požadavků výrobce komponentů měniče v dalším stupni dokumentace. Pro pomocné ocelové konstrukce (POK) budou vybudovány patkové železobetonové základy. V horní části patek budou pomocí nerezových závitových svorníků v základech s kotevními maticemi upevněny ocelové konstrukce pro elektro zařízení. Dělicí stěny záchytných van a obvodové stěny budou železobetonové tl. 200 (160) mm, v jednom stání se nachází železobetonové jímky vzájemně propojené a utěsněné s kapacitou na celý objem oleje každého trafo. Svislé konstrukce - stěny traf budou uloženy na žel bet. prefabrikovaných pasech. Pod vlastními trafy jsou navrženy prefa základové stěny, v horní části budou ukotveny kolejnice S49. Střešní konstrukce je navržena z ocelových profilů, krytina z trapézového plechu ve sklonu pultové střechy 4° směrem k technologickému objektu. Konstrukce střechy bude doplněna klempířskými výrobky s napojením na novou dešťovou kanalizaci v areálu TNS. Na střešní konstrukci bude přístup pomocí žebříku s ochranným košem. Všechny OK budou mít povrch upraven žárovým zinkováním. Před vstupy do jednotlivých stání jsou navrženy výstupní schody, provedení nosné konstrukce, pochozích roštů a zábradlí je z OK žárově zinkováno. Součástí objektu je technické zařízení budov – umělé osvětlení, elektroinstalace, hromosvod a záchytný systém proti pádu osob.

SO 41-15-12 TNS Bučovice, vnější a provozní oplocení

Vnější oplocení kolem celého areálu TNS bude celomontované, pevné a průhledné. Je navrženo z drátěné sítě mezi ocelovými sloupky a 3 řad ostnatého drátu celkové výšky 2 m nad terénem. Vjezd bude umožněn posuvnou bránou a vstup brankou vedle této brány. Ve vnějším oplocení bude integrován zděný pilíř umožňující umístění sdělovacího zařízení a rozvaděče.

SO 41-15-13 TNS Bučovice, terénní úpravy

Vzhledem k umístění areálu do svažitého terénu je nutné upravit terén, tak aby byl minimalizován příčný sklon areálu kvůli umístění technologie. Kolem vnějšího oplocení bude navržen odvodňovací příkop, který bude odvádět srážkovou vodu z okolního terénu do vnější retenční nádrže.

SO 41-06-07 TNS Bučovice, kabelové rozvody vn a nn

Předmětem tohoto SO jsou nové kabely vn a nn sloužící pro silnoproudé rozvody pro technologická zařízení a vlastní spotřeby. Jedná se o kabely napěťových hladin 25 kV AC 50 Hz, 22 kV AC 50 Hz, 400/230 V AC 50 Hz a 110 V DC. Jedná se o kabely instalované v rámci areálu uzavřené elektrické provozovny – Trakční napájecí stanice Bučovice. Kabely budou uloženy v kabelovodech, chráničkách nebo v zemi a v kabelovém prostoru technologické budovy. Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. a TNŽ 375715. Hloubka uložení kabelů podzemního kabelového vedení bude dle platných technických norem pro jednotlivé napěťové hladiny. Křížení kabelu s ostatními kabely a inženýrskými sítěmi bude řešeno dle platných technických norem. Navrženy jsou kabely s pláštěm odolným proti šíření plamene. Požární přepážky a ucpávky v budovách a kabelovodech budou navrženy v souladu s požadavky Požárně bezpečnostním řešením stavby.

SO 41-12-02 TNS Bučovice, přípojka VVN 110 kV

Stavba řeší výstavbu 845 m dlouhého dvojitého (dvou potahového/systémového) kabelového vedení VVN, optického kabelového vedení a zemního zemnicího vedení mezi stávající rozvodnou EON Bučovice (dále jen BU) a novou rozvodnou TNS Bučovice (dále jen TNS). Kabelová trasa začíná na kabelové koncovce v TR BU a končí na koncovce v TR TNS.

SO 41-12-03 TNS Bučovice, přípojka VN 22 kV

Tato projektová dokumentace řeší návrh nové kabelové přípojky VN 22 kV ze stávajícího distribučního vedení VN791, která bude napájet novou TNS Bučovice (dále jen TNS). Pokládka kabelového vedení bude situována do extravilánu převážně na pozemcích vedených jako orná půda. Kabel bude ukládán do strojem hloubené, nebo ručně kopané rýhy. Navržená trasa je v souběhu se stávajícím plynovodním potrubím STL, které 1x kříží. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

SO 41-06-08 TNS Bučovice, venkovní osvětlení

Zpevněné komunikace v areálu TNS Bučovice jsou navrhovány nasvětlit pomocí LED svítidel. Je navrhováno celkem 31 ks těchto LED svítidel, z toho 29 ks je navrženo umístit na 12m sklopné stožáry a 2 ks svítidel umístit na výložník na fasádu budovy stání transformátoru. Svítidla budou provedení dvojité izolace. Napojení a ovládání osvětlení bude ze samostatného rozvaděče umístěného v areálu TNS v technologické budově. Zatřídění zpevněných ploch prostoru komunikace v areálu TNS Bučovice dle ČSN EN 12464-2: Prostory komunikací ve venkovních pracovních prostorech jako 5.1.2- komunikace pro pomalu jedoucí vozidla (max. 10km/h), $E_m = 10\text{lux}$, $U_0 = 0,4$.

SO 41-06-09 TNS Bučovice, DOÚO

V rámci dodávky trakce bude namontováno osm nových odpojovačů. Čtyři odpojovače budou umístěny v areálu TNS. Dva odpojovače budou v km 31,818 a další dva v km 32,200. V rámci dodávky trakce budou namontovány dvě dvojice předzvěsti „příprav se na stažení sběrače“ (v km 30,962 a 32,790). Dvě návěsti „stáhni sběrač“ jsou navrhovány v km 31,818 a další dvě v km 32,124. Odpojovače je navrhováno ovládat s ovládacího panelu MSDOÚO, který je navrhováno umístit do TNS. Předzvěsti je navrhováno ovládat s ovládacího panelu MSPSS, který je navrhováno umístit do TNS. Návěsti „stáhni sběrač“ je navrhováno napojit z rozvaděče 3kV.

SO 41-09-03 TNS Bučovice, vnější uzemnění

Předmětem tohoto SO je vybudování nové vnější a vnitřní uzemňovací soustavy TNS Bučovice. Vnější zemnicí soustava bude mřížová v kombinaci se zemnicími tyčemi. Kromě vnějšího uzemnění před oplocením, viz níže, bude celá uzemňovací soustava v prostoru uzavřené elektrické provozovny TNS Bučovice v oploceném areálu této trakční napájecí stanice. Zemnicí soustava bude vybavena také zemnicími tyčemi a kontrolními zemnicími jímkami. Pro vnitřní část uzemňovací soustavy v budovách a stanovištích transformátorů budou použity ocelové uzemňovací pásy FeZn žárově zinkované. Svody hromosvodů budou připojeny ke společné uzemňovací soustavě v zemi.

Připojení stavby na technickou infrastrukturu

Silnoproud – TNS bude napojena na distribuční soustavu E.ON. Bude zřízena přípojka VVN a VN.

Slaboproud – technologie zřizované v rámci stavby budou napojeny na NN rozvody TNS Bučovice.

Vodovod a kanalizace – v rámci rekonstrukce nedojde k připojení na vodovod a kanalizační síť. Dojde ke zřízení studny na užitkovou vodu a jímky na odpadní vodu.

Plyn – v rámci rekonstrukce nedojde k úpravě připojení na plynovod

Připojení stavby na dopravní infrastrukturu:

TNS bude napojena na stávající pozemní komunikaci vedoucí podél trati. V rámci PD bude řešeno obnovení této pozemní komunikace a její odvodnění.

Poloha a prostorové parametry umísťovaných stavebních objektů jsou zakresleny v katastrální situaci, která je podle § 9 odst. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. přílohou územního rozhodnutí.

Druh pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje:

k.ú. Bohuslavice u Kyjova:

parc. č. 188/1 (ostatní plocha)

k.ú. Kyjov:

st. p. 437 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 471/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 471/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1065/7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2244 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4229 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4314 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2470/1 (ostatní plocha), parc. č. 3040/1 (ostatní plocha), parc. č. 3040/3 (ostatní plocha), parc. č. 3040/12 (ostatní plocha), parc. č. 3040/14 (ostatní plocha), parc. č. 3040/15 (ostatní plocha), parc. č. 3040/17 (ostatní plocha), parc. č. 3040/18 (ostatní plocha), parc. č. 3040/26 (ostatní plocha), parc. č. 3040/29 (ostatní plocha), parc. č. 3040/38 (ostatní plocha), parc. č. 3040/39 (ostatní plocha), parc. č. 3040/40 (ostatní plocha), parc. č. 3040/42 (ostatní plocha), parc. č. 3040/43 (ostatní plocha), parc. č. 4071/1 (ostatní plocha), parc. č. 4168/1 (ostatní plocha), parc. č. 4168/3 (ostatní plocha), parc. č. 4198/1 (ostatní plocha), parc. č. 4337 (ostatní plocha), parc. č. 4338 (ostatní plocha)

k.ú. Nětčice u Kyjova:

st. p. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 252 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 145/6 (ostatní plocha), parc. č. 156/8 (ostatní plocha), parc. č. 156/14 (ostatní plocha), parc. č. 156/15 (ostatní plocha), parc. č. 156/16 (ostatní plocha), parc. č. 156/17 (ostatní plocha), parc. č. 156/18 (ostatní plocha), parc. č. 156/19 (ostatní plocha), parc. č. 156/20 (ostatní plocha), parc. č. 156/21 (ostatní plocha), parc. č. 156/66 (ostatní plocha), parc. č. 156/67 (ostatní plocha), parc. č. 156/69 (ostatní plocha), parc. č. 161/49 (ostatní plocha), parc. č. 841/3 (ostatní plocha), parc. č. 841/14 (ostatní plocha), parc. č. 841/32 (ostatní plocha), parc. č. 850/2 (vodní plocha), parc. č. 850/4 (vodní plocha), parc. č. 896/2 (ostatní plocha), parc. č. 1017/1 (ostatní plocha), parc. č. 1017/2 (ostatní plocha), parc. č. 1017/3 (ostatní plocha), parc. č. 1017/5 (ostatní plocha), parc. č. 1017/6 (ostatní plocha), parc. č. 1017/7 (ostatní plocha), parc. č. 1017/8 (ostatní plocha), parc. č. 1017/11 (ostatní plocha), parc. č. 1017/12 (ostatní plocha), parc. č. 1017/13 (ostatní plocha), parc. č. 1017/14 (ostatní plocha), parc. č. 1017/15 (ostatní plocha), parc. č. 1017/16 (ostatní plocha), parc. č. 1017/27 (ostatní plocha), parc. č. 1017/28 (ostatní plocha), parc. č. 1017/29 (ostatní plocha), parc. č. 1017/30 (ostatní plocha), parc. č. 1017/31 (ostatní plocha), parc. č. 1017/32 (ostatní plocha), parc. č. 1017/33 (ostatní plocha), parc. č. 1017/45 (ostatní plocha), parc. č. 1017/95 (ostatní plocha)

k.ú. Boršov u Kyjova:

parc. č. 793 (ostatní plocha)

k.ú. Nemotice:

st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1558/3 (vodní plocha), parc. č. 1558/7 (ostatní plocha), parc. č. 1558/8 (ostatní plocha), parc. č. 1558/17 (ostatní plocha)

k.ú. Snovídky:

parc. č. 1639 (ostatní plocha) v k.ú. Snovídky.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Do území dotčeného vlivy stavby stavební úřad zahrnul plochu pozemků, na kterých se stavba umísťuje, a plochu sousedních pozemků.

Pozemky, na kterých se stavba umísťuje:**k.ú. Bohuslavice u Kyjova:**

parc. č. 188/1;

Kyjov:

st. p. 437, 471/1, 471/2, 1065/7, 2244, 4229, 4314, parc. č. 2470/1, 3040/1, 3040/3, 3040/12, 3040/14, 3040/15, 3040/17, 3040/18, 3040/26, 3040/29, 3040/38, 3040/39, 3040/40, 3040/42, 3040/43, 4071/1, 4168/1, 4168/3, 4198/1, 4337, 4338;

k.ú. Nětčice u Kyjova:

st. p. 126, 252, parc. č. 145/6, 156/8, 156/14, 156/15, 156/16, 156/17, 156/18, 156/19, 156/20, 156/21, 156/66, 156/67, 156/69, 161/49, 841/3, 841/14, 841/32, 850/2, 850/4, 896/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/5, 1017/6, 1017/7, 1017/8, 1017/11, 1017/12, 1017/13, 1017/14, 1017/15, 1017/16, 1017/27, 1017/28, 1017/29, 1017/30, 1017/31, 1017/32, 1017/33, 1017/45, 1017/95;

k.ú. Boršov u Kyjova:

parc. č. 793;

k.ú. Nemotice:

st. p. 120, parc. č. 1558/3, 1558/7, 1558/8, 1558/17;

k.ú. Snovídky:

parc. č. 1639

Sousední pozemky:**k.ú. Bohuslavice u Kyjova:**

parc. č. 188/2, 188/4, 189, 631, 665/1, 731, 1306/1, 1308/2, 1308/3, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 1314/1, 1328, 1329/4, 1329/5, 1329/6, 1329/7, 1329/8, 1329/9, 1329/10, 1329/11, 1329/12, 1329/28, 1329/29, 1329/30, 1329/31, 1329/32, 1329/33, 1329/34, 1329/35, 1329/36, 1329/37, 1329/38, 1329/39, 1329/40, 1329/41, 1329/56, 1329/57, 1329/58, 1331/5, 1331/9, 1332, 1337/1, 1657/2, 1657/3, 1657/5, 1657/6, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1657/10, 1657/11, 1657/12, 1657/13, 1657/14, 1657/15, 1657/16, 1657/17, 1657/18, 1657/19, 1657/20, 1657/21, 1657/22, 1657/23, 1657/24, 1657/25, 1657/26, 1657/27, 1657/28, 1657/29, 1657/30, 1657/31, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/5, 1669/6, 1670/30, 1670/32, 1670/35, 1670/37, 1670/40;

k.ú. Kyjov:

st. p. 471/3, 1065/8, 1065/9, 1447/3, 2243, 2245, 2695, 2696, 4226, 4227, 4228, 4230, 4231, 4313, 4381, 4546, 4562, parc. č. 162/1, 440/4, 1444/1, 2178/1, 2294/1, 2427/1, 2472/29, 2474/3, 2475/3, 2475/5, 2507/8, 2507/9, 2511/5, 3029/1, 3029/4, 3029/14, 3040/5, 3040/6, 3040/10, 3040/11, 3040/13, 3040/16, 3040/19, 3040/20, 3040/21, 3040/25, 3040/27, 3040/30, 3040/32, 3070/2, 3070/3, 3070/6, 3082/1, 3098/1, 3131, 3132, 3133/1, 3134, 3140/2, 3141, 3143, 4069/1, 4069/25, 4069/54, 4071/6, 4154, 4168/2;

k.ú. Nětčice u Kyjova:

st. p. 121, 132, 134, 136, 172, 242/1, 242/2, 431, 1105, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, parc. č. 130/1, 130/3, 131, 135, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 139/11, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 143/2, 143/3,

145/9, 146/1, 146/2, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 146/10, 147/2, 147/4, 151/4, 155/2, 156/7, 156/22, 156/23, 156/68, 161/6, 161/42, 161/43, 161/44, 161/45, 161/46, 161/47, 161/48, 161/55, 161/56, 161/57, 161/58, 161/59, 165/1, 165/3, 166/1, 166/3, 173/3, 737/3, 841/12, 841/13, 841/15, 841/21, 841/22, 841/28, 841/29, 842/3, 849/4, 859/2, 859/20, 896/1, 896/3, 896/7, 896/22, 896/43, 946, 947, 948, 1017/4, 1017/22, 1017/37, 1017/38, 1017/39, 1017/40, 1017/41, 1017/42, 1017/43, 1017/44, 1017/46, 1017/47, 1017/48, 1017/49, 1017/50, 1017/51, 1017/52, 1017/53, 1017/54, 1017/55, 1017/56, 1017/57, 1017/58, 1017/59, 1017/60, 1017/61, 1017/65, 1017/68, 1017/69, 1017/70, 1017/75, 1017/76, 1017/77, 1017/78, 1017/79, 1017/80, 1017/81, 1017/82, 1017/83, 1017/84, 1017/85, 1017/86, 1017/87, 1017/88, 1017/89, 1017/90, 1017/91, 1017/92, 1017/93, 1017/94, 1398/7;

k.ú. Boršov u Kyjova:

parc. č. 779/2, 784, 785, 792, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807;

k.ú. Nemočice:

parc. č. 359/1, 362/1, 362/2, 366, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1415/1, 1471/7, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1493, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1503, 1504, 1558/4, 1558/5, 1558/6, 1558/18, 1567, 1871/2, 1871/4, 1876, 1881/1, 1881/6, 1943;

k.ú. Snovídky:

parc. č. 172, 173/15, 183/1, 183/11, 1613/1, 1631/3, 1642, 1643.

III.

Pro projektovou přípravu a realizaci částí stavby, které podle ustanovení § 103 odst. 1 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, stavební úřad stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje současný stav území se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, tak jak je zakresleno ve výkresech C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 a C.3.5 – koordinační situační výkres, který je součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“), kterou vypracovala společnost SUDOP Praha, Moravia consult Olomouc a.s. a EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, zakázkové číslo 18-001-233-UR, datovaná srpen 2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení.
2. V dalším stupni projektové dokumentace bude dodržen druh a účel stavby, základní parametry jejího prostorového řešení a umístění, uvedené v popisu stavby ve výrokové části tohoto rozhodnutí a obsažené v textové části DÚR (A. Průvodní zpráva) ověřené v územním řízení.
3. Budou dodrženy požadavky uvedené ve vyjádření **Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, č.j. ARUB/939/2023 DS ze dne 2.2.2023:**
 - Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu, nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
 - Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo

- jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
- Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
 - Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 - Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 - Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j. KHSJM 32913/2022/HO/HOK ze dne 6.6.2022:**
KHS JmK bude předložen další stupeň projektové dokumentace (pro stavební povolení), ve které budou mj. řešeny akustické parametry, počet a umístění venkovních klimatizačních jednotek navržených pro chlazení místnosti stavebního ústředny (tyto zdroje hluku nejsou v předložené hlukové studii řešeny).
V případě změn, které by mohly mít negativní vliv na hlukové poměry v okolí stavby, bude předložena aktualizovaná hluková studie.
V průběhu zkušebního provozu stavby bude za účelem ověření závěrů předložené hlukové studie a účinnosti navržených antivibračních opatření provedeno měření hluku a vibrací, výsledky měření budou předloženy KHS JmK před kolaudací stavby k posouzení.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **Sekce majetková Ministerstva obrany, Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru sp. zn. 140546/2022 - 1322-OÚZ-BR ze dne 12.10.2022:**
Před zahájením akce požadujeme předložit termín realizace a návrh dopravní situace v dotčené žst. na adresu:
Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc
Dobrovského 6
771 11 Olomouc
nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Povodí Moravy s.p. zn. PM – 25728/2022/ 5203/ Fi ze dne 1.8.2022:**

II. Vyjádření správce vodních toků (IDVT 102 04759)

1. Objekt SO 41-19-01 ŽST Kyjov, most v ev. km 63,664:

- a) navržený kamenný zához proti vymílání koryta požadujeme provést jako kamenný zához do betonu, veškeré kamenné dlažby v korytě toku musí být ukončeny závěrnými betonovými prahy,
- b) v manipulačním pruhu toku (min. 6 m od břehové hrany) budou veškerá vedení zajištěna takovým způsobem, který umožní bezpečný pojezd vozidel správce toku do 30 t a nebudou zde osazovány žádné nadzemní prvky,
- c) přesná niveleta dna Kyjovky bude upřesněna na místě samotném, za účasti projektanta, investora a správce toku před zpracováním DSP.

2. Inženýrské sítě v blízkosti vodního toku budou navrženy v souladu s ČSN 75 2130.

3. Stavbou nedojde k dotčení DVT Mašinka (před soutokem s Kyjovkou), v opačném případě bude dotčení projednáno se správcem VT v rámci DSP.

4. V koordinační situaci je uvedeno staničení mostu cca 61,95, v názvu objektu mostu (SO 41-19-01) je však uveden km 63,664 - bude sjednoceno, případně zdůvodněno.

5. Pokud bude v rámci odvodnění navržen nový výustní objekt do Kyjovky (SO 41-17-03 ŽST Kyjov, úprava odvodnění), bude tento detail projednán v rámci DSP.

6. Opravou propustků nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů, zmenšení jejich stávajících průtočných profilů novými objekty bude provedeno pouze ve výjimečných případech v případě prokázání dostatečné kapacity dle příslušných norem.

7. Celkovou stavbou, zejména však stavbami inženýrských objektů a objektů pozemních staveb v předmětném území, nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů, což bude potvrzeno v DSP.

8. Dešťové vody budou prioritně zasakovány.

9. V DSP bude podrobně zpracován most přes Kyjovku (SO 41-19-01) dle ČSN 736201 a dále veškerá místa křížení vodních toků ve správě PM sdělovacími a zabezpečovacími zařízeními a jejich popis (název SO a žel.km).

10. Pro provádění stavby mostu přes Kyjovku bude zpracován havarijný a povodňový plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.

11. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a správcem toku.

12. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

13. DSP zahrnující výše uvedené podmínky nám bude předložena k vyjádření.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou budou dotčeny pozemky státu ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Dana Pukovcová, tel.: 571 425 204) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p.

7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územního odboru Olomouc, č.j. DUCR-25545/21/NV ze dne 10.5.2021:**

1. Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace Drážnímu úřadu. Změny této dokumentace musí být předem projednány s Drážním úřadem.
2. Ke stavebnímu řízení bude zpracována projektová dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, bude dodržena vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
3. Drážní úřad jako příslušný stavební úřad bude samostatným řízením povolovat demolici drážních staveb - objekt SO 41-15-06 ŽST Kyjov, demolice
4. Speciálním stavebním úřadem pro stavbu dráhy dle §7 odst. 1 zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, je **Drážní úřad sekce stavební územní odbor Olomouc.**

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku **MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP61615/22/ozp_sek ze dne 29.6.2022:**

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon OPK), ve znění pozdějších předpisů:

- upozorňujeme, že se záměr v traťovém úseku 63 km nachází v ochranném pásmu (17,7 m) památného stromu „Lípa u nádrží v Kyjově“. Dle ust. § 46 odst. 2 a 3 je památné stromy zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Na základě viz výše uvedeného je potřeba požádat MěÚ Kyjov, OŽPÚP, orgán ochrany přírody a krajiny o souhlas před započítáním prací.

2. Z hlediska vodního hospodářství a zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů:

Srážkové vody, které jsou nyní sváděny a zaústěny do kanalizace, je třeba řešit v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona. S účinností od 1.2.2021 je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda") akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

- Z toho plyne, že přímé vypouštění srážkových vod (bez omezení odtoku) do kanalizace není možné. Ke stavebnímu řízení bude doloženo splnění §5 odst. 3 vodního zákona. Řešení bude projednáno s vlastníkem (provozovatelem) veřejné kanalizace.

3. Z hlediska odpadového hospodářství dle § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

- Původce stavebních a demoličních odpadů, které sám nezpracuje, je povinen mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“), v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou

předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

- Předání odpadů podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona je možné v souladu s hierarchií odpadového hospodářství:

1. přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle § 16 odst. 3 zákona do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení,

2. obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem.

- Ke kolaudaci bude MěÚ Kyjov, OŽPÚP předložena spolu s žádostí o stanovisko Smlouva o předání odpadů, uzavřená před vznikem odpadů, doklady prokazující předání odpadů, v množství podle druhu odpadů a zdůvodnění významnějších rozdílů mezi předpokládaným množstvím podle projektové dokumentace, množstvím uvedeným ve smlouvě a skutečností.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP115979/22/365 ze dne 28.11.2022:**

1. Při výstavbě nesmí být ohroženy povrchové a podzemní vody závadnými látkami vodám.

2. Bude dodrženo vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM- 25728/2022/5203/Fi ze dne 1.8.2022

Objekt SO 41-19-01 ŽST Kyjov, most v ev. km 63,664:

a) Navržený kamenný zához proti vymílání koryta požadujeme provést jako kamenný zához do betonu, veškeré kamenné dlažby v korytě toku musí být ukončeny závěrnými betonovými prahy,

b) V manipulačním pruhu toku (min. 6 m od břehové hrany) budou veškerá vedení zajištěna takovým způsobem, který umožní bezpečný pojezd vozidel správce toku do 30 t a nebudou zde osazovány žádné nadzemní prvky,

c) Přesná niveleta dna Kyjovky bude upřesněna na místě samotném, za účasti projektanta, investora a správce toku před zpracováním DSP.

d) Inženýrské sítě v blízkosti vodního toku budou navrženy v souladu s ČSN 75 2130.

e) Stavbou nedojde k dotčení DVT Malšinka (před soutokem s Kyjovkou), v opačném případě bude dotčení projednáno se správcem VT v rámci DSP.

f) V koordinační situaci je uvedeno staničení mostu cca 61,95, v názvu objektu mostu (SO 41-19-01) je však uveden km 63,664 - bude sjednoceno, případně zdůvodněno.

g) Pokud bude v rámci odvodnění navržen nový výustní objekt do Kyjovky (SO 41-17-03 ŽST Kyjov, úprava odvodnění), bude tento detail projednán v rámci DSP.

h) Opravou propustků nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů, zmenšení jejich stávajících průtočných profilů novými objekty bude provedeno pouze ve výjimečných případech v případě prokázání dostatečné kapacity dle příslušných norem.

i) Celkovou stavbou, zejména však stavbami inženýrských objektů a objektů pozemních staveb v předmětném území, nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů, což bude potvrzeno v DSP.

j) Dešťové vody budou prioritně zasakovány.

k) V DSP bude podrobně zpracován most přes Kyjovku (SO 41-19-01) dle ČSN 736201 a dále veškerá místa křížení vodních toků ve správě PM sdělovacími a zabezpečovacími zařízeními a jejich popis (název SO a žel.km).

l) Pro provádění stavby mostu přes Kyjovku bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.

m) Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a správcem toku.

n) Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

o) DSP zahrnující výše uvedené podmínky nám bude předložena k vyjádření.

3. Bude dodrženo vyjádření podniku Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava č.j.: LCR942/007033/2022 ze dne 7.6.2022 a č.j.: č.j. LCR952/003076/2018 ze dne 6.9.2018:

a) Při křížení vodního toku protlakem, budou IS uloženy v chráničce v hloubce min. 1,2 m pod niveletou dna (mezi dnem bez sedimentů a vrchní částí chráničky). Přesah chráničky bude minimálně 3 m za přelivnou hranou břehu na obou stranách. Startovací jámy budou založeny taktéž min 3 m za přelivnou hranou břehu.

b) V případě křížení vodního toku překopem, budou IS uloženy v chráničce v hloubce min. 1,2 m pod niveletou dna (mezi dnem bez sedimentů a vrchní částí chráničky). Přesah chráničky bude minimálně 3 m za přelivnou hranou břehu na obou stranách. Zemina po výkopové rýze bude po uložení chráničky zhutněna v celé šíři koryta. Opevnění výkopu bude zajištěno záhozem z lomového kamene +80 kg na hloubku min. 0,6 m od povrchu výkopu vodního toku.

c) Pokud se v místě překopu bude nacházet stávající opevnění vodního toku, bude toto opevnění šetrně rozebráno a následně vráceno do původního stavu.

d) Správce toku bude vyzván ke kontrole hloubky uložení před zásypem rýhy a následně k převzetí provedeného přechodu.

e) V případě nutnosti zásahu do břehového porostu (významný krajinný prvek) v souvislosti se stavbou, je nutné, aby investor výše uvedené akce projednal odstranění stromů a keřů s orgánem ochrany přírody odboru ŽP (zásah do VKP, žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les).

f) Rozsah kácení bude odsouhlasen správcem toků.

g) Těžební zbytky budou zlikvidovány v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001Sb.

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku **MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP66535/19/282 ze dne 14.11.2019:**

1. Orgán ochrany přírody a krajiny uděluje souhlas s umístěním staveb.

2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude předložena současně se žádostí o vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 zákona OPK k zásahu do významného krajinného prvku.

3. V DSP budou v co největší míře zohledněna doporučení vyplývající z Biologického průzkumu, projekt „Rekonstrukce ŽST Kyjov“, zhotovitel: Ecological Consulting, a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, číslo projektu: 330/18060, dat. 7/2019, VP: Ing. Pazderová.

4. Je žádoucí zajistit průchodnost pro migraci malých a středních obratlovců pod mostní konstrukcí na levém i pravém břehu toku vytvořením dostatečně široké suché bermy (min. 30 cm), s plynulou návazností na okolní terén bez bariér (v souladu s Biologickým průzkumem).

5. V případě nutnosti kácet další dřeviny nad rámec závazného stanoviska č.j.:OŽPÚP 49422 /19/ 282 je toto nutno předem projednat s OOPK. Případné kácení dřevin bude provedeno v souladu s § 8 zákona OPK. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu v období od 1. listopadu do

31. března běžného roku.

11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP49422/19/282 ze dne 6.9.2019:

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace stavby „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ na základě příslušného povolení dle stavebního zákona.
- Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku a mimo hnízdní období ptáků.
- Záměr nesmí ohrozit funkci VKP - vodního toku a údolní nivy, tj. bude dodržen rozsah kácení dle předložené žádosti a nebude zasahováno do koryta vodního toku.
- Veškerá dřevní hmota bude odstraněna z koryta vodního toku Kyjovka a Malšinka.
- Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 — ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.
- Náhradní výsadba (ve smyslu § 9 odst. 1 zákona OPK) bude provedena ve vhodném ročním období (Jar°. podzim) odborným způsobem v počtu min. 10 - 15 ks listnatých stanovištěně vhodných stromů - geograficky původních druhů dřevin (např. lípa, dub, habr) nebo ovocných dřevin (vysokokmeny případně polokmeny, např. moruše, jabloně, hrušně, slivoně, oskeruše) apod. a to do 1 roku od pokácení.
- Plán kompenzačních výsadeb bude předem předložen orgánu ochrany přírody a krajiny k odsouhlasení a to s uvedením počtu, druhů, velikosti a umístění vysazovaných dřevin a zakomponován do dalšího stupně dokumentace.
- Umístění výsadeb: Po dohodě s Městem Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov pro umístění dřevin na pozemcích města v k.ú. Kyjov, Boršov u Kyjova, Nětčice u Kyjova či Bohuslavice u Kyjova.
- Podoba a podmínky náhradní výsadby:
 - Vysazované dřeviny (listnaté stromy) budou mít obvod kmene min 12 - 14 cm ve výšce 1m nad zemí.
 - Vysazené stromy budou opatřeny 1 - 3 kůly s pružnými úvazky proti vyvrácení a chráničkou proti poškození strunovou sekačkou a individuálními chráničkami proti o kusu zvěří.
 - O sazenice bude zajištěna následná péče po dobu 5 let (dostatečná zálivka, odstraňování plevelů v blízkosti dřevin, výchovný řez, kontrola úvazků atp.). V případě uhynutí vysazených dřevin bude výsadba ve vhodném ročním období nahrazena — tato péče bude zvýšena v prvním roce po výsadbě a v suchém období.
 - Dřeviny budou vysazeny v dostatečné vzdálenosti od inženýrských sítí, staveb, oplocení, komunikací, v souladu s požadavky na údržbu vodního toku při správě vodních toků apod., aby v době jejich růstu a následně v dospělosti nedocházelo k jejich poškozování či kácení v důsledku nevhodného umístění.
- Zařízení plochy pro kácení nesituovat v blízkosti vodního toku a dále na území skladebných prvků územního systému ekologické stability krajiny a dalších územích cenných z hlediska ochrany přírody. Zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba mechanismů, ani zde nebudou skladovány látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. S těmito látkami zde nebude ani manipulováno, žádné vedlejší produkty po kácení nebudou ukládány tam, kde by mohly zhoršit životní prostředí (například na travní porost, zamokřené či přechodně zamokřené

plochy, plochy s výskytem chráněných či vzácných rostlinných či živočišných druhů, koryto vodního toku a jeho niva apod.).

- Při prováděných pracích budou dřeviny v dosahu stavební činnosti, u nichž lze předvídat možné poškození, chráněny bedněním nebo ochrannou fólií. Překážející větve budou ohnuty nebo preventivně ořezány mimo vegetační období odbornou firmou.
- Pokud by během veškerých prací souvisejících s akcí byl zjištěn výskyt živočišných druhů, které by mohly být těmito pracemi ohroženy na bytí, zajistí investor neprodleně jejich přemístění na vhodné místo, případně zajistí jiný způsob jejich záchrany. V případě že by došlo k situaci, kdy by zásahem mohl být viz výše uvedený druh ohrožen na bytí, bude o tomto neprodleně informován orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ Kyjov, OŽPÚP (dále jen „OOPK“), přičemž budou pozastaveny práce, které by tyto druhy mohly ohrozit, dokud nebude vyřešena jejich ochrana.
- Při výskytu zvláště chráněného druhu živočicha či rostliny (dále jen „ZCHD“), bez ohledu na jeho vývojové stadium, musí být postupováno v souladu s ust. § 56 zákona OPK, potažmo musí být podána žádost o vydání výjimky ze zákazů ze ZCHD (příslušným orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí).
- Bude dodržena povinnost dle § 4 odst. 1 zákona OPK a to konkrétně ochrana územního systému ekologické stability, což je povinnost všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.
- Práce budou prováděny citlivě vůči okolnímu prostředí, zejména v období vegetačního útlumu. Je zapotřebí realizovat činnosti tak, aby technikou nedošlo k poškození i dalších složek životního prostředí.
- Případné změny musí být orgánem ochrany přírody projednány a jím odsouhlaseny.
- Realizace náhradních výsadeb bude provedena do 1 roku od pokácení.

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. **Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava č.j.: LCR942/007033/2022 ze dne 7.6.2022 a č.j. LCR952/003076/2018 ze dne 6.9.2018**

Podmínky:

- Stavbou nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- Toto vyjádření slouží pro účely územního řízení. Před schválením dalšího stupně stavebního řízení požadujeme předložení zpracovaných podmínek tohoto vyjádření.

Podmínky pro křížení

- Při křížení vodního toku **protlakem**, budou IS uloženy vchrániče v hloubce min. 1,2 m pod niveletou dna (mezi dnem bez sedimentů a vrchní částí chráničky). Přesah chráničky bude minimálně 3 m za přelivnou hranou břehu na obou stranách. Startovací jámy budou založeny takéž min 3 m za přelivnou hranou břehu.
- V případě křížení vodního toku překopem, budou IS uloženy v chrániče v hloubce min. 1,2 m pod niveletou dna (mezi dnem bez sedimentů a vrchní částí chráničky). Přesah chráničky bude minimálně 3 m za přelivnou hranou břehu na obou stranách. Zemina po výkopové rýze bude po uložení chráničky zhutněna v celé šíři koryta. Opevnění výkopu bude zajištěno záhozem z lomového kamene +80 kg na hloubku min. 0,6 m od povrchu výkopu vodního toku.
- Pokud se v místě překopu bude nacházet stávající opevnění vodního toku, bude toto opevnění šetrně rozebráno a následně vráceno do původního stavu. Správce toku bude vyzván ke kontrole hloubky uložení před zásypem rýhy a následně k převzetí provedeného přechodu.

Zásah do břehového porostu

- V případě nutnosti zásahu do břehového porostu (významný krajinný prvek)

v souvislosti se stavbou, je nutné, aby investor výše uvedené akce projednal odstranění stromů a keřů s orgánem ochrany přírody odboru ŽP (zásah do VKP, žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les).

- Rozsah kácení bude odsouhlasen správcem toků.
- Těžební zbytky budou zlikvidovány v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001Sb.

13. Budou dodrženy požadavky **vlastníků, provozovatelů a správců dotčené dopravní, vodní a technické infrastruktury a zeleně uvedené ve vyjádřeních:**

společnosti Nej.cz s.r.o. č.j. 21/005476/21 ze dne 25.11.2021;
společnosti GasNet, s.r.o, zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o, zn. 5002626313 ze dne 29.6.2022
společnosti CETIN, a.s. č.j. 832186/21 ze dne 25.11.2021;
společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zn. 2/TR/2022/20221498 ze dne 17.5.2022
společnosti ČD Telematika č.j. 1202211518 ze dne 1.6.2022
společnosti E.ON Distribuce, a.s., zn. M49992-16332960 ze dne 14.11.2019;
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E57635/22 ze dne 25.11.2022
společnosti České dráhy RSM Brno č.j. 2296/22-RSMBRNO-77/22 ze dne 1.7.2022
společnosti Teplárna Kyjov zn. 24- 18 ze dne 29.6.2018
společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje č.j. 9102/2022 - Jih ze dne 30.5.2022
společnosti VIVO CONNECTION spol. s r.o. č.j. 2215000318 ze dne 25.5.2021

14. Pro realizaci částí stavby uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4., 5., 6., 8. stavebního zákona, tj. pro podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, pro podzemní vedení distribuční soustavy v elektroenergetice a plynárenství a pro podzemní vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů, musí být podle ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována dokumentace pro provádění stavby.
15. V místech křížení a souběhu navržených inženýrských sítí se všemi stávajícími inženýrskými sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Stávající technické sítě nesmějí být stavbou narušeny, nesmí být omezena jejich funkčnost a musí k nim být umožněn přístup jejich správců. Nad jejich trasami nesmějí být budována žádná zařízení, která by k nim omezovala přístup.
16. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technického zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě. Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, upravující požadavky na provádění stavby, a příslušné technické normy. V průběhu provádění stavebních prací bude dodržen zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, díl 6 § 30-36, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které ukládá povinnost nepřekročit během realizace stavby v chráněných objektech dotčených stavbou hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné vnitřní prostory staveb (je třeba sledovat hlukovou zátěž ze stacionárních i mobilních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní a noční provoz a další, zohledněna musí být prašnost, případně navržena opatření k eliminaci jejich negativních důsledků).
17. Na úseku trati sousedící s objektem bydlení Boršovská 2109/2, Kyjov, bude v celkové délce cca 40m položeny antivibrační rohože.
18. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po

dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádán předem o souhlas příslušný správní orgán. V plochách zeleně nesmí být skladována zemina ani stavební materiál nebo odpad. Stavba bude projednána se všemi investory, kteří v uvedené lokalitě budou provádět investiční činnost nebo opravy podzemních vedení technických sítí.

Za splnění uvedených podmínek odpovídá žadatel, případně jeho právní nástupce.

IV. KrÚ podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve spojení s § 87 odst. 1 stavebního zákona:

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):

- Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn):

- Město Kyjov, IČ 00285030, Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov
- Obec Snovídky, IČ 00373575, Snovídky 1, 68333 Snovídky
- Obec Nemotice, IČ 00292133, Nemotice 66, 68333 Nemotice

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, držitelé jiných věcných práv k těmto pozemkům nebo stavbám):

- Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha
- Olga Dočkalová, nar. 16.9.1979, Boršovská 2109/2, 697 01 Nětčice
- Pavel Forman, nar. 26.10.1971, Ivana Javora 3182/64, 697 01 Boršov
- Antonín Hrubý, nar. 3.7.1977, Boršovská 2222/50, 697 01 Nětčice
- Ing. arch. Vladislav Králíček, nar. 26.10.1978, Čermákova 1314/7, 120 00 Vinohrady
- Dagmar Mezihoráková, nar. 29.11.1954, Polní 2374/8, 697 01 Nětčice
- Robert Půček, nar. 23.4.1977, Jiráskova 664/31, 697 01 Kyjov
- Helena Půčková, nar. 15.6.1958, Strážovská 1311/24, 697 01 Kyjov
- Eva Tomčalová, nar. 7.6.1981, Husova 981/22, 695 01 Hodonín
- Olga Vavřínová, nar. 17.5.1906, třída Komenského 2123/90, 697 01 Nětčice
- CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Libeň
- Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
- České dráhy, a.s., IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
- EG.D, a.s., IČ 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole
- GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Klíše
- Ing. Antonín Hrubý, Boršovská 2222/50, 697 01 Nětčice
- Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Město Kyjov, IČ 00285030, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
- NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha

- Obec Nemotice, IČ 00292133, 683 33 Nemotice 66
- Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, IČ 70994234, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
- Teplárna Kyjov, a.s., IČ 28263201, Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ 49454544 Purkyňova 2933/2
- X car centrum s.r.o., IČ 26920930 Nádražní 592/9, 697 01 Kyjov
- ZEMSPOL, spol. s r.o., IČ 47914424, Boršovská 2610/65, 697 01 Nětčice

O d ů v o d n ě n í

Dne 11.11.2020 podala společnost **Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003, 110 00 Praha, zastoupená na základě plné moci společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, kterou zastupuje společnost Exprojekt s.r.o., IČO 29285801, Heršpická 758/13, 619 00 Brno** žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané **„Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa“** na výše specifikovaných pozemcích v k.ú. Bohuslavice u Kyjova, Kyjov, Nětčice u Kyjova, Boršov u Kyjova, Nemotice a Snovídky.

Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Podle dílu 4 Přejícná ustanovení ke stavebnímu řádu, § 330 odst. 3 se územní řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, týkající se vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo stavby s ní související dokončí stavební úřad, který toto řízení vedl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Předmětem žádosti je záměr, na který se vztahuje zákon č. 416/2009 (viz další text odůvodnění). Dne 01.01.2021 nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon). Podle Části první, bodu 1. Čl. II Přejícná ustanovení zákona č. 403/2020 Sb. platí, že řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákon č. 465/2023 Sb., kterým se změnil liniový zákon Podle Čl. II Přejícná ustanovení, bodu 2. zákona č. 465/2023 Sb. se řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. KrÚ ve smyslu citované právní úpravy proto v územním řízení postupoval ve smyslu liniového zákona ve znění platném a účinném do 31.12.2020.

Územní řízení bylo zahájeno podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí dne 11.11.2020 a je proto vedeno podle stavebního zákona ve znění účinném do 31.12.2023 a liniového zákona ve znění účinném do 31.12.2020. Označením „stavební zákon“ v dalším textu se rozumí znění účinné do 31.12.2023 a označením „liniový zákon“ v dalším textu se rozumí znění účinné do 31.12.2020.

KrÚ po posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby zjistil, že žádost neobsahuje veškeré požadované náležitosti. Opatřením č.j. JMK 172016/2020 ze dne 16.12.2020 vyzval žadatele podle

§ 86 odst. 4 stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu k odstranění nedostatků a doplnění žádosti. Následně KrÚ usnesením č.j. JMK 172037/2020 ze dne 16.12.2020 výrokem I. podle § 86 odst. 4 stavebního zákona a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení přerušil a výrokem II. podle § 39 odst. 1 správního řádu určil žadateli lhůtu do 30.6.2021 k odstranění nedostatků podané žádosti. Dne 23.6.2021 požádal žadatel o prodloužení lhůty z důvodu velkého rozsahu umísťované stavby a s tím související časové náročnosti zajištění požadovaných dokladů. KrÚ označené žádosti vyhověl a usnesením č.j. JMK 100647/2021 ze dne 9.7.2021 podle § 39 odst. 2 správního řádu rozhodl o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků žádosti do 31.12.2021.

Dne 29.12.2021 požádal žadatel znovu o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků a doplnění žádosti do 30.6.2022. KrÚ i v tomto případě žádosti vyhověl a usnesením č.j. JMK 1572/2022 ze dne 4.1.2022 podle § 39 odst. 2 správního řádu rozhodl o prodloužení lhůty do 30.6.2022.

Následně KrÚ k žádosti žadatele ze dne 28.6.2022 usnesením č.j. JMK 114340/2022 ze dne 2.8.2022 podle § 39 odst. 2 správního řádu rozhodl o prodloužení lhůty do 31.12.2022.

Dne 3.1.2023 žadatel doplnil doklady dle výzvy č.j. JMK 172016/2020 ze dne 16.12.2020. KrÚ po přezkoumání předložených podkladů dospěl k závěru, že žádost splňuje obsahové náležitosti předepsané § 86 stavebního zákona.

Podle § 86 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí:

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona (podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem).

KrÚ nepožadoval doložit souhlasy ve smyslu § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve spojení s § 184a stavebního zákona, neboť zjistil existenci zákonného účelu vyvlastnění. Podle § 5 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), lze k uskutečnění stavby dráhy, postupem podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vyvlastnění“), odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě. KrÚ dále zjistil, že záměr je stavbou vedlejší náležející do celkové objektové skladby celostátní železniční trati DZ10 – trať č. 340 Brno – Šlapanice – Veselí nad Moravou – hranice kraje, optimalizace a elektrizace včetně souvisejících staveb, která je v územně plánovací dokumentaci vydané pro území Jihomoravského kraje, tj. v dokumentu ZÚR JMK ve znění Aktualizací 1. a 2. (účinnost 31.10.2020), v Kapitole G - *Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit*, vymezena jako veřejně prospěšná stavba (dále jen „VPS“), a to mj. na území města Kyjov pod kódem VPS – DZ10, se specifikací - *konvenční celostátní železniční trať dvojkolejná*. Uvedenou skutečností je naplněn předpoklad § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, dle kterého platí, že práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Z výše uvedených důvodů KrÚ nepožadoval souhlas k umístění navrhovaného záměru podle § 86 odst.

2 písm. a) stavebního zákona, neboť účel vyvlastnění je zde prokazatelně dán.

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona

k žádosti byla připojena následná závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí:

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 32913/2022/HO/HOK ze dne 6.6.2022
- závazné stanovisko Sekce majetková Ministerstva obrany, Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru sp. zn. 140546/2022 -1322-OÚZ-BR ze dne 12.10.2022
- stanovisko Povodí Moravy s.p. zn. PM – 25728/2022/ 5203/ Fi ze dne 1.8.2022
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Vyškov, č.j. HSBM-2-22-41/5-POKŘ-2019 ze dne 9.7.2019
- stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, Územního odboru Hodonín, Dopravního inspektorátu, č.j. : KRPB-134983-1/ČJ-2019 -060606, ze dne 12.6.2019
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP61615/22/ozp_sek ze dne 29.6.2022
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP115979/22/365 ze dne 28.11.2022
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP66535/19/282 ze dne 14.11.2019
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚP49422/19/282 ze dne 6.9.2019
- stanovisko MěÚ Kyjov, Odboru majetku, odboru rozvoje města č.j. OM129749/23/189 ze dne 1.11.2023
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., č.j. JMK 123663/2018 ze dne 29.8.2019
- závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí – souhlas k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, č.j. JMK 97667/2020 ze dne 8.7.2020
- závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územního odboru Olomouc, č.j. DUCR-25545/21/NV ze dne 10.5.2021
- závazné stanovisko Obce Snovídky č.j. OUSnov-420/2019 ze dne 14.8.2019
- závazné stanovisko Obce Nemotice č.j. NEM-0217/2019 ze dne 24.9.2019
- závěr zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2019/560/1605 ze dne 9.9.2019

K žádosti byla připojena tato další vyjádření a stanoviska:

- vyjádření Archeologického ústavu, AV ČR, Brno, č.j. ARUB/939/2023 DS ze dne 2.2.2023
- vyjádření spol. Lesy ČR, s.p., OŘ jižní Morava č.j.: LCR942/007033/2022 ze dne 7.6.2022 a č.j. LCR952/003076/2018 ze dne 6.9.2018
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., č.j. JMK 123663/2018 ze dne 29.8.2019
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb., č.j. JMK 115014/2018 ze dne 29.9.2018
- vyjádření Správy železnic, státní organizace zn. 4456/2020-SŽ-SSV ze dne 26.5.2020 ke změně názvu stavby
- sdělení MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování č.j. OŽPÚ106737/19/365 ze dne 5.12.2019

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

k žádosti byla připojena následná vyjádření a stanoviska:

- společnosti Nej.cz s.r.o. č.j. 21/005476/21 ze dne 25.11.2021;
- společnosti GasNet, s.r.o, zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o, zn. 5002626313 ze dne 29.6.2022
- společnosti CETIN, a.s. č.j. 832186/21 ze dne 25.11.2021;
- společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zn. 2/TR/2022/20221498 ze dne 17.5.2022
- společnosti ČD Telematika č.j. 1202211518 ze dne 1.6.2022
- společnosti E.ON Distribuce, a.s., zn. M49992-16332960 ze dne 14.11.2019;
- společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E57635/22 ze dne 25.11.2022
- společnosti České dráhy RSM Brno č.j. 2296/22-RSMBRNO-77/22 ze dne 1.7.2022
- společnosti Teplárna Kyjov zn. 24- 18 ze dne 29.6.2018
- společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje č.j. 9102/2022 - Jih ze dne 30.5.2022
- společnosti VIVO CONNECTION spol. s r.o. č.j. 2215000318 ze dne 25.5.2021

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Žadatel doložil smlouvy, uzavřené se společností E.ON Distribuce, a.s., č. 9002166100 ze dne 09.12.2023 a č. 9002120064 ze dne 14.04.2023.

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část:

Přílohou žádosti je dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – DÚR dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů: datum srpen 2019, čís. zakázky 18-001-233-UR, kterou zpracovala obchodní společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. IČ 44960417, Kounicova 688/26, 611 36 Brno, odpovědný projektant Ing. Ondřej Čech, EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno.

Mimo výše uvedené podklady přiložil žadatel k žádosti plnou moc k zastupování.

KrÚ posoudil výše specifikované podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a konstatuje, že žádost je úplná.

Následně KrÚ přistoupil k vymezení okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení vycházel stavební úřad z podání žadatele, výpisu z katastru nemovitostí a situačního výkresu se zakreslením navrhované stavby do podkladů katastrální mapy a vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Přímé dotčení vlastnického nebo jiného věcného práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich posuzoval stavební úřad také s ohledem na nová ochranná pásma, která pro jednotlivé stavební objekty ze zákona vznikají. Existenci vlastnických a jiných věcných práv stavební úřad ověřil za pomoci dálkového přístupu do údajů evidovaných katastrem nemovitostí. KrÚ dospěl stavební úřad k závěru, že v tomto řízení postavení účastníků řízení přísluší:

- dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, kterým je Správa železnic, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

- dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov
- Obec Snovídky, Snovídky 1, 68333 Snovídky
- Obec Nemotice, Nemotice 66, 68333 Nemotice

- dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a držitelům jiných věcných práv k těmto pozemkům nebo stavbám):

Účastníky řízení podle citovaného ustanovení jsou vlastníci pozemků:

k.ú. Bohuslavice u Kyjova

parc. č. 188/1

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha
- Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole

k.ú. Boršov u Kyjova

parc. č. 793

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

k.ú. Nemotice

st. p. 120, parc. č. 1558/8

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

parc. č. 1558/7, parc. č. 1558/17

- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
- Obec Nemotice, 683 33 Nemotice 66

Parc. č. 1558/3

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

k.ú. Snovídky

parc. č. 163:9

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

k.ú. Kyjov

parc. č. 3040/3, 3040/12, 3040/17, 3040/38, 3040/39, 3040/40, 3040/42, 3040/43, 4198/1

- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2
- Robert Půček, Jiráskova 664/31, 697 01 Kyjov
- X car centrum s.r.o., Nádražní 592/9, 697 01 Kyjov
- Ing. arch. Vladislav Králíček, Čermákova 1314/7, 120 00 Vinohrady

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Klíše
- Pavel Forman, Ivana Javora 3182/64, 697 01 Boršov
- Eva Tomčalová, Husova 981/22, 695 01 Hodonín
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole

parc. č. 2470/1, 3040/14, 3040/26, 4071/1

- Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov
- Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- Eva Tomčalová, Husova 981/22, 695 01 Hodonín
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Klíše
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole

st. p. 437, 2244, 4229, 4314, 3040/1, 4337, 4338

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2
- Teplárna Kyjov, a.s., IČ 28263201, Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov

st. p. 471/1, st. p. 471/2, 4168/1, 4168/3

- Pavel Forman, nar. 26.10.1971, Ivana Javora 3182/64, 697 01 Boršov
- Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha

parc. č. 3040/18

- Eva Tomčalová, Husova 981/22, 695 01 Hodonín

parc. č. 3040/15

- Robert Půček, Jiráskova 664/31, 697 01 Kyjov
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

parc. č. 3040/29

- Helena Půčková, Strážovská 1311/24, 697 01 Kyjov
- Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

st. p. 1065/7

- Ing. arch. Vladislav Králíček, nar. 26.10.1978, Čermákova 1314/7, 120 00 Vinohrady
- Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

k.ú. Nětčice u Kyjova

parc. č. 1017/30, 1017/95

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Libeň

parc. č. 1017/45

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, právo hospodařit se svěř. maj. - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

st. p. 252, parc. č. 896/2, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/11, 1017/12, 1017/13, 1017/14, 1017/15, 1017/16, 1017/27

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Černá Pole
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Klíše

parc. č. 850/2, 850/4

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- Ing. Antonín Hrubý, Boršovská 2222/50, 697 01 Nětčice

parc. č. 156/14, 156/15, 156/18, 156/19, 156/20, 161/49

- ZEMSPOL, spol. s r.o., Boršovská 2610/65, 697 01 Nětčice
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2

st. p. 126

- Olga Dočkalová, Boršovská 2109/2, 697 01 Nětčice
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Klíše

parc. č. 1017/8

- Dagmar Mezihoráková, Polní 2374/8, 697 01 Nětčice

parc. č. 145/6, 156/8, 156/66, 156/67, 841/3, 841/14, 841/32, 1017/28, 1017/29, 1017/31, 1017/32

- Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Klíše

parc. č. 156/16, 156/17, 156/21, 1017/5, 1017/6, 1017/7

- Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Klíše

parc. č. 1017/33

- Olga Vavřinová, třída Komenského 2123/90, 697 01 Nětčice

parc. č. 156/69

- Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

- dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; podle § 92 odst. 3 stavebního zákona jsou v případě doručování územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou tito účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 188/2, 188/4, 189, 631, 665/1, 731, 1306/1, 1308/2, 1308/3, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 1314/1,

1328, 1329/4, 1329/5, 1329/6, 1329/7, 1329/8, 1329/9, 1329/10, 1329/11, 1329/12, 1329/28, 1329/29, 1329/30, 1329/31, 1329/32, 1329/33, 1329/34, 1329/35, 1329/36, 1329/37, 1329/38, 1329/39, 1329/40, 1329/41, 1329/56, 1329/57, 1329/58, 1331/5, 1331/9, 1332, 1337/1, 1657/2, 1657/3, 1657/5, 1657/6, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1657/10, 1657/11, 1657/12, 1657/13, 1657/14, 1657/15, 1657/16, 1657/17, 1657/18, 1657/19, 1657/20, 1657/21, 1657/22, 1657/23, 1657/24, 1657/25, 1657/26, 1657/27, 1657/28, 1657/29, 1657/30, 1657/31, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/5, 1669/6, 1670/30, 1670/32, 1670/35, 1670/37, 1670/40 v katastrálním území Bohuslavice u Kyjova,

st. p. 471/3, 1065/8, 1065/9, 1447/3, 2243, 2245, 2695, 2696, 4226, 4227, 4228, 4230, 4231, 4313, 4381, 4546, 4562, parc. č. 162/1, 440/4, 1444/1, 2178/1, 2294/1, 2427/1, 2472/29, 2474/3, 2475/3, 2475/5, 2507/8, 2507/9, 2511/5, 3029/1, 3029/4, 3029/14, 3040/5, 3040/6, 3040/10, 3040/11, 3040/13, 3040/16, 3040/19, 3040/20, 3040/21, 3040/25, 3040/27, 3040/30, 3040/32, 3070/2, 3070/3, 3070/6, 3082/1, 3098/1, 3131, 3132, 3133/1, 3134, 3140/2, 3141, 3143, 4069/1, 4069/25, 4069/54, 4071/6, 4154, 4168/2 v katastrálním území Kyjov,

st. p. 121, 132, 134, 136, 172, 242/1, 242/2, 431, 1105, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, parc. č. 130/1, 130/3, 131, 135, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 139/11, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 143/2, 143/3, 145/9, 146/1, 146/2, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 146/10, 147/2, 147/4, 151/4, 155/2, 156/7, 156/22, 156/23, 156/68, 161/6, 161/42, 161/43, 161/44, 161/45, 161/46, 161/47, 161/48, 161/55, 161/56, 161/57, 161/58, 161/59, 165/1, 165/3, 166/1, 166/3, 173/3, 737/3, 841/12, 841/13, 841/15, 841/21, 841/22, 841/28, 841/29, 842/3, 849/4, 859/2, 859/20, 896/1, 896/3, 896/7, 896/22, 896/43, 946, 947, 948, 1017/4, 1017/22, 1017/37, 1017/38, 1017/39, 1017/40, 1017/41, 1017/42, 1017/43, 1017/44, 1017/46, 1017/47, 1017/48, 1017/49, 1017/50, 1017/51, 1017/52, 1017/53, 1017/54, 1017/55, 1017/56, 1017/57, 1017/58, 1017/59, 1017/60, 1017/61, 1017/65, 1017/68, 1017/69, 1017/70, 1017/75, 1017/76, 1017/77, 1017/78, 1017/79, 1017/80, 1017/81, 1017/82, 1017/83, 1017/84, 1017/85, 1017/86, 1017/87, 1017/88, 1017/89, 1017/90, 1017/91, 1017/92, 1017/93, 1017/94, 1398/7 v katastrálním území Nětčice u Kyjova,

parc. č. 779/2, 784, 785, 792, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807 v katastrálním území Boršov u Kyjova,

parc. č. 359/1, 362/1, 362/2, 366, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1415/1, 1471/7, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1493, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1503, 1504, 1558/4, 1558/5, 1558/6, 1558/18, 1567, 1871/2, 1871/4, 1876, 1881/1, 1881/6, 1943 v katastrálním území Nemotice,

parc. č. 172, 173/15, 183/1, 183/11, 1613/1, 1631/3, 1642, 1643 v katastrálním území Snovídky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kyjov č.p. 1445, č.p. 513, č.p. 1377 a č.p. 1394, Kyjov, Nětčice č.p. 2108, č.p. 2118, č.p. 2123, č.p. 2150, č.p. 2193, č.p. 2370 a č.p. 2196

- dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – KrÚ do okruhu účastníků územního řízení zahrnul vlastníky a správce dotčených sítí technické infrastruktury (jako sousedních staveb), jejichž vlastnické právo může být navrhovaným záměrem rovněž dotčeno:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha

- ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha, Regionální správa majetku Brno
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova č.p. 773/1, 779 00 Olomouc
- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
- E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Hodonín, Husova 3947/1, 695 01 Hodonín
- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, Husova č.p. 3947/1, 695 42 Hodonín
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
- Město Kyjov, Odbor majetku, odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, 148 00 Praha
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova č.p. 688/26, 602 00 Brno
- Teplárna Kyjov, a.s., Havlíčkova č.p. 180/18, 697 01 Kyjov
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín

Po kontrole úplnosti podané žádosti a vymezení okruhu účastníků řízení KrÚ opatřením č.j. JMK 16412/2023 ze dne 31.1.2023 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. V oznámení stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a to do 5 dnů od výše uvedeného termínu. V oznámení KrÚ rovněž poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že se na územní řízení vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. b) tohoto zákona, a že ostatní dokumenty budou jednotlivě doručovány pouze žadateli a obci, na jejímž území bude záměr uskutečněn, a ostatním účastníkům řízení prostřednictvím veřejné vyhlášky.

Protože uvedený záměr je stavbou dopravní infrastruktury dle § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 416/2009 Sb. – stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související, vztahují se na územní řízení speciální ustanovení tohoto zákona, upravující postup odlišně od stavebního zákona a správního řádu. Podle § 2 odst. 5 tohoto zákona se v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Dle § 87 odst. 1 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě. Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě, jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

V tomto případě se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30). KrÚ proto doručil oznámení o zahájení řízení výše popsaným způsobem.

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

KrÚ v územním řízení posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona.

Podle § 90 odst. 1 písm. a) stavebního zákona KrÚ posuzoval, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území. S odkazem na souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona - MěÚ Kyjov, Odboru životního prostředí a územního plánování, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kyjov č.j. OŽPÚP61615/22/ozp_sek ze dne 29.6.2022, KrÚ konstatuje, že záměr se nedotýká věcí řešených Politikou územního rozvoje České republiky a je v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, vydanými Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 5.10.2016 usnesením č. 2891/16/Z 29, v platném znění, a v souladu s Územním plánem Kyjov, účinného dne 7.1.2014, v platném znění. Rovněž z hlediska cílů a úkolů územního plánování záměr jakožto stavba veřejné dopravní infrastruktury naplňuje podmínky § 18 odst. 5 stavebního zákona.

KrÚ v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená dokumentace stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“), vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“) a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“) a že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Při posouzení návrhu předmětné zástavby stavbou dopravní a technické infrastruktury KrÚ hodnotil zejména návaznost na § 6 odst. 4, § 6 odst. 6, § 8 odst. 1,2,3, § 10 odst. 1, § 14 odst. 1, 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Z předložené dokumentace vyplývá, že stanice bude v maximální míře gravitačně odvodněna. Úsek mezi mostem v km 63,664 a přejezdem bude odvodněn podélným sklonem do Kyjovky. S tímto řešením vyjádřil souhlas vodoprávní orgán, za podmínky projednání v rámci DPS s Povodím Moravy. Tato podmínka je zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V úseku mezi přejezdem a výpravní budovou jsou navrženy vsakovací objekty na obou stranách stanice, zbývající část stanice je odvodněna stávajícím způsobem.

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je zabezpečeno stanovením podmínek v rozhodnutí dle vyjádření příslušných subjektů (§ 6 odst. 6).

Naplnění požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. dále KrÚ posuzoval na základě předložené dokumentace a na podkladě hodnocení spolupůsobících dotčených orgánů na úseku svěřené působnosti (zejména např. Krajská hygienická stanice, orgány ochrany životního prostředí a další) a subjektů, které v územním řízení hájí zájmy veřejné infrastruktury. Na základě předložené dokumentace byla vydána vyjádření, stanoviska či závazná stanoviska, která byla všechna souhlasná a případné podmínky vyplývající z těchto stanovisek byly zahrnuty do výrokové části tohoto územního rozhodnutí.

Při posuzování KrÚ vycházel rovněž z příloh dokumentace (posudky, studie, průzkumy), např. hluková studie, geotechnický průzkum, pedologický průzkum, dokumentace vlivů stavby na životní prostředí apod. Z hlukové studie vyplývá, že oproti stávajícímu stavu dojde ke snížení hlukového zatížení obytné zástavby v okolí tratě. KrÚ zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí doporučení, vyplývající z hlukové studie, pro snížení vibrací v blízkosti objektu k bydlení Boršovská 2109/2, Kyjov. Bylo doloženo požárně bezpečnostní řešení stavby s výsledkem, že posuzovaná stavba a úpravy objektů splňují základní požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. KrÚ s ohledem na předložené podklady dospěl k závěru, že naplnění požadavků na mechanickou odolnost, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, bezpečnost při užívání, běžné údržbě (§ 8 odst. 1,2,3, § 10 odst. 1, § 14) je zajištěno.

Dále KrÚ posuzoval splnění požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., zakotvených především v § 20 odst. 1, § 20 odst. 3, § 20 odst. 4, § 20 odst. 5, § 23 odst. 1, § 23 odst. 5, § 24 písm. e), § 25 odst. 1

Jak již bylo uvedeno, projednáváný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s charakterem území (viz souhlasné závazné stanovisko MěÚ Kyjov č.j. OŽPÚP61615/22/ozp_sek ze dne 29.6.2022). Ve výrokové části tohoto rozhodnutí byly stanoveny podmínky pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, zejména požadavky dotčených orgánů, a obecné požadavky pro umístění stavby, které zajistí ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.

Z dokumentace a připojených podkladů je patrné, že stavební pozemek svými vlastnostmi (velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním) umožňuje umístění, realizaci a užívání navrhovaného záměru. Pro umístění stavby byly zpracovány geodetická dokumentace a záborový elaborát, který specifikuje trvalý zábor, dočasný zábor do 1 roku, dočasný zábor nad 1 rok a předpoklad věčného břemene. Z těchto dokladů je patrné vymezení pozemků pro stavbu (§ 20 odst. 3, § 20 odst. 4).

Stavební pozemek je vymezen tak, že je na něm vyřešeno, s ohledem na charakter stavby zejména likvidace srážkových vod (viz v textu výše). K řešení likvidace dešťových vod se vyjádřily rovněž dotčené subjekty. Parkovací a odstavná stání se nenavrhují.

Součástí stavby je přeložka vodovodu v km 64,861. Stavba je umístěvaná v souladu s požadavky vlastníků dopravní a technické infrastruktury, tedy v souladu s podmínkami ochranných a bezpečnostních pásem jednotlivých sítí technické infrastruktury. Navrhovaná stavba umožňuje přístup požární techniky a jejího zásahu. Záměr samotný je stavbou dráhy (resp. pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy), která svými parametry a provedením bude vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích, jak o tom svědčí souhlasná stanoviska a rozhodnutí příslušných dotčených orgánů.

Záměr je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - rekonstrukcí stanice budou stávající nástupiště uvedena do souladu s požadavky platných technických předpisů včetně bezbariérových přístupů.

KrÚ po posouzení dospěl k závěru, že záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Dále KrÚ posoudil podle § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

V dokumentaci pro územní řízení je dostačujícím způsobem vyřešeno veškeré potřebné napojení stavby na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu; je navrženo napojení na stávající rozvody technické infrastruktury (elektřina, veřejné osvětlení, apod.). Nově jsou navrženy přípojky NN. Vlastníci těchto dotčených sítí byli zahrnuti do okruhu účastníků územního řízení a v podaných vyjádřeních vyslovili souhlas s napojením. Podmínky vyplývající z jejich stanovisek byly zahrnuty do výroku tohoto územního rozhodnutí. Rovněž majetkoví správci stávajících dotčených pozemních komunikací podali kladná vyjádření k navržené stavbě. Lze proto konstatovat, že projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

KrÚ dále podle § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona posoudil, zda záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů posuzovaly především dotčené orgány, které vydaly k navrhované stavbě svá stanoviska, vyjádření a závazná stanoviska, jejichž podmínky byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Všechna stanoviska a jiná opatření dotčených orgánů byla souhlasná a nebyly mezi nimi rozpory. Soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona je tak zajištěn.

KrÚ po provedeném územním řízení zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. KrÚ dospěl k závěru, že stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

KrÚ v průběhu územního řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby, a rozhodl proto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

KrÚ povolil kácení, resp. odstraňování souvislých ploch dřevin v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny, které dospěly k závěru, že navržený záměr za podmínek stanovených ve výroku je akceptovatelný.

V souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona KrÚ stanovil dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Platnost územního rozhodnutí byla stanovena na základě žádosti žadatele, a to zejména z důvodu, že se jedná o rozsáhlou stavbu a k žádosti o vydání stavebního povolení bude třeba zajistit velké množství stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné technické infrastruktury a s ohledem na předpokládanou velkou časovou náročnost pro vypořádání majetkoprávních vztahů, příp. vyvlastňovací řízení. Dále bude třeba synchronizovat jednotlivé úseky výstavby s ostatními stavbami, které lze realizovat již na základě tohoto územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. Územní rozhodnutí též nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povoloovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. Podmínky

rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Toto rozhodnutí se v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. doručuje jednotlivě pouze žadateli a obcím, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. O této skutečnosti byli účastníci poučeni v oznámení o zahájení řízení, jak je popsáno v předchozím textu.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy, samostatné oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám (O920), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst. 2 správního řádu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Mgr. Martina Hortová
pověřena vedením odboru

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Přílohy územního rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí :

1. katastrální situační výkres C.3.1
2. katastrální situační výkres C.3.2
3. katastrální situační výkres C.3.3
4. katastrální situační výkres C.3.4
5. katastrální situační výkres C.3.5

Rozdělovník:

Obdrží jednotlivě

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, zastoupená společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn):

- Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov
- Obec Snovídky, Snovídky 1, 68333 Snovídky
- Obec Nemotice, Nemotice 66, 68333 Nemotice

Dotčené správní úřady:

- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č.p. 363/19, Brno

- Drážní úřad, sekce infrastruktury, Nerudova č.p. 773/1, 779 00 Olomouc
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p. 1847/4, 602 00 Brno
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno 2
- Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická č.p. 5659, 760 01 Zlín
- Město Kyjov, Odbor majetku, odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č.p. 1442/65, 100 10 Praha
- Obecní úřad Nemotice, orgán ochrany přírody, Nemotice č.p. 66, 683 33 Nesovice
- Obecní úřad Snovídky, orgán ochrany přírody, Snovídky č.p. 1, 683 33 Nesovice
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Hodonín, Dopravní inspektorát, Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno

Obdrží prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, držitelé jiných věcných práv k těmto pozemkům nebo stavbám):

- Olga Dočkalová, Boršovská č.p. 2109/2, Nětčice, 697 01 Kyjov
- Pavel Forman, Ivana Javora č.p. 3182/64, Boršov, 697 01 Kyjov
- Antonín Hrubý, Boršovská č.p. 2222/50, Nětčice, 697 01 Kyjov
- Ing. arch. Vladislav Králíček, Čermákova č.p. 1314/7, 120 00 Praha
- Dagmar Mezihoráková, Polní č.p. 2374/8, Nětčice, 697 01 Kyjov
- Robert Půček, Jiráskova č.p. 664/31, 697 01 Kyjov 1
- Helena Půčková, Strážovská č.p. 1311/24, 697 01 Kyjov 1
- Eva Tomčalová, Husova č.p. 981/22, 695 01 Hodonín 1
- Olga Vavřínová, třída Komenského č.p. 2123/90, Nětčice, 697 01 Kyjov 1
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha, IDDS: qa7425t
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha, IDDS: wx6dkif
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha, IDDS: e52cdsf
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu
- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IDDS: rdxzhzt
- Ing. Antonín Hrubý, Boršovská č.p. 2222/50, Nětčice, 697 01 Kyjov, IDDS: 987b2mz
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno, IDDS: x2pbqzq
- Město Kyjov, Odbor majetku, odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov IDDS: f28bdah
- NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha, IDDS: 8ecyjt9
- Obec Nemotice, Nemotice č.p. 66, 683 33 Nesovice, IDDS: zq7bch8

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IDDS: k3nk8e7
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha, IDDS: uccchjm
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc IDDS: uccchjm
- Teplárna Kyjov, a.s., Havlíčkova č.p. 180/18, 697 01 Kyjov, IDDS: myygdmp
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha IDDS: 96vaa2e
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín IDDS: a2pgx2s
- X car centrum s.r.o., Nádražní č.p. 592/9, 697 01 Kyjov IDDS: 3qscar3
- ZEMSPOL, spol. s r.o., Boršovská č.p. 2610/65, Nětčice, 697 01 Kyjov IDDS: 2kz9wak

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (vlastníci a správci TI):

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
- ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha, Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova č.p. 773/1, 779 00 Olomouc, IDDS: 5mjaatd
- E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice, 370 01 České Budějovice IDDS: 3534cwz
- E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Hodonín, Husova 3947/1, 695 01 Hodonín
- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín, Husova č.p. 3947/1, 695 42 Hodonín
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
- Město Kyjov, Odbor majetku, odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov IDDS: f28bdah
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha, IDDS: hjyaavk
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova č.p. 2252/8, 148 00 Praha, IDDS: 66nkwcv
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno IDDS: k3nk8e7
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova č.p. 688/26, 602 00 Brno, IDDS: uccchjm
- Teplárna Kyjov, a.s., Havlíčkova č.p. 180/18, 697 01 Kyjov IDDS: myygdmp
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín IDDS: a2pgx2s

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – identifikování dle § 87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

v k.ú. Bohuslavice u Kyjova:

parc. č. 188/2, 188/4, 189, 631, 665/1, 731, 1306/1, 1308/2, 1308/3, 1310/2, 1310/3, 1310/4, 1314/1, 1328, 1329/4, 1329/5, 1329/6, 1329/7, 1329/8, 1329/9, 1329/10, 1329/11, 1329/12, 1329/28, 1329/29, 1329/30, 1329/31, 1329/32, 1329/33, 1329/34, 1329/35, 1329/36, 1329/37, 1329/38, 1329/39, 1329/40, 1329/41, 1329/56, 1329/57, 1329/58, 1331/5, 1331/9, 1332, 1337/1, 1657/2, 1657/3, 1657/5, 1657/6, 1657/7, 1657/8, 1657/9, 1657/10, 1657/11, 1657/12, 1657/13, 1657/14, 1657/15, 1657/16, 1657/17, 1657/18, 1657/19, 1657/20, 1657/21, 1657/22, 1657/23, 1657/24, 1657/25, 1657/26, 1657/27, 1657/28, 1657/29, 1657/30, 1657/31, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/5, 1669/6, 1670/30, 1670/32, 1670/35, 1670/37, 1670/40;

v k.ú. Kyjov:

st. p. 471/3, 1065/8, 1065/9, 1447/3, 2243, 2245, 2695, 2696, 4226, 4227, 4228, 4230, 4231, 4313, 4381, 4546, 4562, parc. č. 162/1, 440/4, 1444/1, 2178/1, 2294/1, 2427/1, 2472/29, 2474/3, 2475/3, 2475/5, 2507/8, 2507/9, 2511/5, 3029/1, 3029/4, 3029/14, 3040/5, 3040/6, 3040/10, 3040/11, 3040/13, 3040/16, 3040/19, 3040/20, 3040/21, 3040/25, 3040/27, 3040/30, 3040/32, 3070/2, 3070/3, 3070/6, 3082/1, 3098/1, 3131, 3132, 3133/1, 3134, 3140/2, 3141, 3143, 4069/1, 4069/25, 4069/54, 4071/6, 4154, 4168/2;

v k.ú. Nětčice u Kyjova:

st. p. 121, 132, 134, 136, 172, 242/1, 242/2, 431, 1105, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, parc. č. 130/1, 130/3, 131, 135, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4, 139/11, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 143/2, 143/3, 145/9, 146/1, 146/2, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 146/10, 147/2, 147/4, 151/4, 155/2, 156/7, 156/22, 156/23, 156/68, 161/6, 161/42, 161/43, 161/44, 161/45, 161/46, 161/47, 161/48, 161/55, 161/56, 161/57, 161/58, 161/59, 165/1, 165/3, 166/1, 166/3, 173/3, 737/3, 841/12, 841/13, 841/15, 841/21, 841/22, 841/28, 841/29, 842/3, 849/4, 859/2, 859/20, 896/1, 896/3, 896/7, 896/22, 896/43, 946, 947, 948, 1017/4, 1017/22, 1017/37, 1017/38, 1017/39, 1017/40, 1017/41, 1017/42, 1017/43, 1017/44, 1017/46, 1017/47, 1017/48, 1017/49, 1017/50, 1017/51, 1017/52, 1017/53, 1017/54, 1017/55, 1017/56, 1017/57, 1017/58, 1017/59, 1017/60, 1017/61, 1017/65, 1017/68, 1017/69, 1017/70, 1017/75, 1017/76, 1017/77, 1017/78, 1017/79, 1017/80, 1017/81, 1017/82, 1017/83, 1017/84, 1017/85, 1017/86, 1017/87, 1017/88, 1017/89, 1017/90, 1017/91, 1017/92, 1017/93, 1017/94, 1398/7;

v k.ú. Boršov u Kyjova:

parc. č. 779/2, 784, 785, 792, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807;

v k.ú. Nemotice:

parc. č. 359/1, 362/1, 362/2, 366, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1415/1, 1471/7, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1493, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1503, 1504, 1558/4, 1558/5, 1558/6, 1558/18, 1567, 1871/2, 1871/4, 1876, 1881/1, 1881/6, 1943;

v k.ú. Snovídky:

parc. č. 172, 173/15, 183/1, 183/11, 1613/1, 1631/3, 1642, 1643.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kyjov č.p. 1445, č.p. 513, č.p. 1377 a č.p. 1394, Nětčice č.p. 2108, č.p. 2118, č.p. 2123, č.p. 2150, č.p. 2193, č.p. 2370 a č.p. 2196

Obdrží k vyvěšení na úřední desce dle § 25 odst. 3 správního řádu:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor právní a organizační – zde
- Městský úřad Kyjov
- Obecní úřad Snovídky
- Obecní úřad Nemotice

Obdrží na vědomí:

- Exprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno